



# 检测报告

NO: (S 检) 字 (2026) 第 02216 号

样品名称: 生活饮用水 (曹县戴老家水厂)

委托单位: 曹县睿源水务发展有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 03 月 09 日

菏泽市水质检验检测中心有限公司



## 检测基础信息表

NO: (S检)字(2026)第02216号

第1页 共4页

委托单位	曹县睿源水务发展有限公司	联系人及电话	段超雷 15264082222
委托单位地址	/		
受检单位	曹县睿源水务发展有限公司	联系人及电话	段超雷 15264082222
受检单位地址	/		
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 现场监测	检测类别	委托检测
检测点位及数量	曹县戴老家水厂 1个		
检测频次	1次	样品名称	生活饮用水
采样/送样日期	2026年02月27日	采样/送样人员	曹广灿、范张领
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)、高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)、氨(以N计)、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、高氯酸盐、三氯乙烯、丙烯酰胺、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇、土臭素共50项。		
分析日期	2026年02月27日~2026年03月08日		
样品数量	塑料桶5L×2、塑料瓶500mL×1、棕色玻璃瓶1L×1、棕色玻璃瓶500mL×1、棕色玻璃瓶250mL×1、棕色玻璃瓶100mL×1、棕色玻璃瓶60mL×1、顶空瓶40mL×2、无菌瓶500mL×1		
样品状态描述	无色无味无浮油透明液体		
标准依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测方法及设备	见附表		
结论及评价	项目检测结果判定详见后表。		

编制: 崔鲁言

2026年03月09日

审核:

韩俊红  
2026年03月09日

批准:

张  
2026年03月09日

## 检测结果报告表

NO: (S检)字(2026)第02216号

第2页 共4页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	单项判定
曹县戴老家水厂	SH260221601	1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不应检出	合格
		3	菌落总数 (CFU/mL)	2	$\leq 100$	合格
		4	砷 (mg/L)	0.002	$\leq 0.01$	合格
		5	镉 (mg/L)	$< 0.00006$	$\leq 0.005$	合格
		6	铬 (六价) (mg/L)	$< 0.004$	$\leq 0.05$	合格
		7	铅 (mg/L)	$< 0.00007$	$\leq 0.01$	合格
		8	汞 (mg/L)	$< 0.00007$	$\leq 0.001$	合格
		9	氰化物 (mg/L)	0.002	$\leq 0.05$	合格
		10	氟化物 (mg/L)	0.51	$\leq 1.0$	合格
		11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	2.95	$\leq 10$	合格
		12	三氯甲烷 (mg/L)	0.017	$\leq 0.06$	合格
		13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.011	$\leq 0.1$	合格
		14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.017	$\leq 0.06$	合格
		15	三溴甲烷 (mg/L)	0.001	$\leq 0.1$	合格
		16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.69	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 $\leq 1$	合格
		17	二氯乙酸 (mg/L)	$< 0.0020$	$\leq 0.05$	合格
		18	三氯乙酸 (mg/L)	$< 0.0010$	$\leq 0.1$	合格
		19	溴酸盐 (mg/L)	/	$\leq 0.01$	/
		20	亚氯酸盐 (mg/L)	$< 0.0024$	$\leq 0.7$	合格
		21	氯酸盐 (mg/L)	0.05	$\leq 0.7$	合格
		22	色度 (铂钴色度单位) (度)	$< 5$	$\leq 15$	合格
		23	浊度 (散射浊度单位) (NTU)	0.28	$\leq 1$	合格
		24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格

备注:水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用次氯酸钠消毒。

本页以下空白

## 检测结果报告表

NO: (S检)字(2026)第02216号

第3页 共4页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	单项判定
曹县戴老家水厂	SH260221601	25	肉眼可见物	无	无	合格
		26	pH	8.00	$\geq 6.5$ 且 $\leq 8.5$	合格
		27	铝(mg/L)	0.01	$\leq 0.2$	合格
		28	铁(mg/L)	0.03	$\leq 0.3$	合格
		29	锰(mg/L)	$< 0.00006$	$\leq 0.1$	合格
		30	铜(mg/L)	$< 0.00009$	$\leq 1.0$	合格
		31	锌(mg/L)	$< 0.0009$	$\leq 1.0$	合格
		32	氯化物(mg/L)	117	$\leq 250$	合格
		33	硫酸盐(mg/L)	184	$\leq 250$	合格
		34	溶解性总固体(mg/L)	679	$\leq 1000$	合格
		35	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L)	316	$\leq 450$	合格
		36	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	1.38	$\leq 3$	合格
		37	氨(以N计)(mg/L)	0.03	$\leq 0.5$	合格
		38	总 $\alpha$ 放射性(Bq/L)	$< 0.02$	$\leq 0.5$ (指导值)	合格
		39	总 $\beta$ 放射性(Bq/L)	0.39	$\leq 1$ (指导值)	合格
		40	游离氯(mg/L)	0.39	$\leq 2$ 出厂水 余量 $\geq 0.3$	合格
		41	总氯(mg/L)	/	$\leq 3$ 出厂水 余量 $\geq 0.5$	/
		42	臭氧(mg/L)	/	$\leq 0.3$ 出厂水 余量--	/
		43	二氧化氯(mg/L)	/	$\leq 0.8$ 出厂水 余量 $\geq 0.1$	/
		44	高氯酸盐(mg/L)	$< 0.005$	$\leq 0.07$	合格
45	三氯乙烯(mg/L)	$< 0.000220$	$\leq 0.02$	合格		
46	丙烯酰胺(mg/L)	$< 0.00005$	$\leq 0.0005$	合格		
47	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	$< 0.0020$	$\leq 0.002$	合格		

备注:采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,测定游离氯。

本页以下空白

## 检测结果报告表

NO: (S检)字(2026)第02216号

第4页 共4页

检测点位	样品编号	序号	检测项目	检测结果	评价指标	单项判定
曹县戴老家水厂	SH260221601	48	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.050	≤0.3	合格
		49	2-甲基异茨醇 (mg/L)	<0.0000022	≤0.00001	合格
		50	土臭素 (mg/L)	<0.0000038	≤0.00001	合格
备注:						

本页以下空白

检

40

附表：检测仪器设备一览表

类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (5.2) 滤膜法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (7.2) 滤膜法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 (4.1) 平皿计数法	HPX-9082MBE 电热恒温培养箱 HZSJ-YQ-603	/
	砷	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (9.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体 质谱仪 HZSJ-YQ-202	0.09
	镉	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (12.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.06
	铅	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法		0.07
	汞	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (11.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.07
	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	TU-1900 紫外可见分光光度计 HZSJ-YQ-203	0.004
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (7.3) 流动注射法	BDFIA-8000 全自动流动注射 分析仪 HZSJ-YQ-302	0.002
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (6.2) 离子色谱法	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	0.1
	硝酸盐 (以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 (8.3) 离子色谱法		0.15
	三氯甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法	Trace1300 气相色谱仪 HZSJ-YQ-102	0.032
	一氯二溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (7.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.016
	二氯一溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (6.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.015
	三溴甲烷	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (5.2) 顶空毛细管柱气相色谱法		0.041
	二氯乙酸	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (15.1) 液液萃取衍生气相色谱法	Trace1300 气相色谱仪 HZSJ-YQ-101	2.0
三氯乙酸	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 (16.1) 液液萃取衍生气相色谱法	1.0		

续表 1: 检测仪器设备一览表

类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	溴酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (22.1) 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	5
	亚氯酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (20.2) 离子色谱法		2.4
	氯酸盐	μg/L	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (21.2) 离子色谱法		5.0
	色度	度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1) 铂-钴标准比色法	50mL 比色管 HZSJ-QM-006	5
	浑浊度 (散射 浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (5.1) 散射法-福尔马肼标准	2100Q 浊度仪 HZSJ-YQ-209	/
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1) 嗅气和尝味法	/	/
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1) 直接观察法	/	/
	pH	/	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (8.1) 玻璃电极法	HQ440D 便携式水质多参数分析仪 (温度、pH、溶解氧、电导率) HZSJ-YQ-311	/
	铝	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (4.5) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体 质谱仪 HZSJ-YQ-202	1.2
	铁	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (5.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.9
	锰	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (6.6) 电感耦合等离子体质谱法		0.06
	铜	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (7.6) 电感耦合等离子体质谱法		0.09
	锌	μg/L	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (8.4) 电感耦合等离子体质谱法		0.9
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (5.2) 离子色谱法	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	0.15
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (4.2) 离子色谱法		0.75
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (11.1) 称量法	BCE224-1CCN 分析和精密天平 HZSJ-YQ-413	/
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	酸式滴定管 HZSJ-QM-001	1.0	

一  
中  
心  
用  
175

续表 2: 检测仪器设备一览表

类别	检测项目	单位	检测方法依据	所用仪器及编号	最低检测质量浓度
生活 饮用水	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管 HZSJ-QM-005	0.05
	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (11.4) 流动注射法	BDFIA-8000 全自动流动注射 分析仪 HZSJ-YQ-302	0.02
	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1) 低本底总 α 检测法	WIN-84 四通道低本底 α β 测 量仪 HZSJ-YQ-301	0.02
	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1) 低本底总 β 检测法		0.03
	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	RW7 便携式七合一检测仪 (余氯, 二氧化氯) HZSJ-YQ-351	0.02
	总氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	DR1900 便携式 Cl <sub>2</sub> 、ClO <sub>2</sub> 、总氯 检测仪 HZSJ-YQ-207	0.02
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (9.3) 靛蓝现场测定法	DR3900 余氯、总氯、二氧化氯 分析仪 HZSJ-YQ-206	0.01
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (8.4) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	DR1900 便携式 Cl <sub>2</sub> 、ClO <sub>2</sub> 、总氯 检测仪 HZSJ-YQ-207	0.02
	高氯酸盐	μg/L	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (14.1) 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	Aquion 离子色谱仪 HZSJ-YQ-105	5
	三氯乙烯	μg/L	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (10.1) 吹扫捕集气相色谱质谱法	ISQ7000 气质联用仪 HZSJ-YQ-103	0.220
	丙烯酰胺	μg/L	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (13.2) 气相色谱法	Trace1300 气相色谱仪 HZSJ-YQ-101	0.05
	挥发酚类 (以苯酚计)	μg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (12.2) 流动注射法	BDFIA-8000 全自动流动注射 分析仪 HZSJ-YQ-302	2.0
	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (13.3) 流动注射法		0.050
	2-甲基异莰醇	ng/L	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (77) 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	ISQ7000 气质联用仪 HZSJ-YQ-103	2.2
	土臭素	ng/L	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (76.1) 顶空固相微萃取气相色谱质谱法		3.8

监测图:



# 声 明

- 1、本检测报告仅对委托项目负责。
  - 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制、审核和批准（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改、增删无效。
  - 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
  - 4、未经本公司书面批准不得部分复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等，违者必究。
  - 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
  - 6、由委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，检测点位信息为客户提供。
  - 7、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
  - 8、标注\*符号的检测项目为分包项目。
  - 9、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。
  - 10、本报告一式 2 份，正本交委托单位，副本连同原始记录一并存档。
- .....本报告结束.....

检测业务联系电话：0530-7917736      18553070521

邮政编码：274105

地址：山东省菏泽市定陶区仿山镇上海路与万福路交叉口东 200 米

（印入）