

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
1	西顺河线4806	公用-城网	10kV	纪楼站	553	61.48%	47.0	295.39	
2	城北线4808	公用-城网			553	51.37%	102.9	2376.65	
3	联络线48011	公用-农网			553	68.28%	9.4	216.96	
4	工业线48010	公用-城网			553	18.29%	285.8	6601.07	
5	苗庄线48013	公用-城网			392	36.25%	131.9	2416.38	
7	环岛线48018	公用-城网			553	28.90%	227.2	5245.84	
8	绿城线48015	公用-城网			646	5.78%	414.7	9576.18	
9	天润线48016	公用-城网			553	14.49%	306.9	7086.33	
10	华府线4803	公用-城网			553	19.17%	281.0	6488.56	
11	中堂线48012	公用-城网			553	5.12%	358.7	8282.70	
12	商都线4805	公用-城网			481	13.02%	274.4	6336.16	
13	八里湾线0111	公用-城网			300	14.42%	166.7	2850.58	
14	城东线0122	公用-城网			392	64.38%	21.6	499.74	
15	城内线0120	公用-城网			392	56.63%	52.0	400.85	
16	化工线0118	公用-城网			550	30.74%	215.9	4986.31	
17	淮河线018	公用-城网			553	9.53%	334.3	7720.56	
18	金牛线015	公用-城网			553	49.61%	112.7	2602.16	
19	酒厂线016	公用-城网			553	41.75%	156.1	3605.33	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
20	漓江线0110	公用-农网	10kV	东郊站	400	61.58%	33.7	527.78	
21	棉纺线0123	公用-农网			392	57.95%	46.8	1081.69	
23	孙楼线0112	公用-城网			550	64.55%	30.0	292.80	
24	全店线0115	公用-城网			550	26.09%	241.5	5261.58	
25	五里墩线0121	公用-农网			392	38.27%	124.0	363.57	
26	镇开线0116	公用-农网			550	36.36%	10.0	230.93	
27	宏宇Ⅱ线0114	公用-农网			300	56.83%	216.5	3999.71	
28	紫郡城线017	公用-城网			400	13.56%	225.8	5213.55	
29	湘江线0105	公用-城网	10kV	石河站	550	24.04%	252.8	5837.09	
30	八里店线0106	公用-城网			550	22.00%	264.0	6096.99	
31	王吕集线0107	公用-城网			550	36.32%	185.2	4277.67	
32	董庄线0108	公用-城网			550	55.76%	78.3	1808.62	
33	倪西线0109	公用-城网			550	35.30%	190.9	4007.64	
34	西环Ⅰ线0110	公用-城网			553	38.67%	173.2	3998.98	
35	西环Ⅱ线0111	公用-城网			553	32.05%	209.7	4843.67	
36	富民线0112	公用-城网			553	38.16%	176.0	3263.96	
37	汉江线0113	公用-城网			553	12.72%	316.7	7312.73	
38	焦楼线0116	公用-农网			553	20.35%	274.4	6337.85	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
39	蒋庄线0117	公用-城网			553	24.42%	251.9	5818.00	
40	崔河线0118	公用-农网			553	41.22%	159.1	3023.60	
41	酒厂Ⅱ线0126	公用-农网			550	32.23%	207.7	2297.09	
42	南环Ⅱ线0127	公用-城网			550	27.27%	235.0	426.93	
43	山东线0128	公用-农网			550	41.44%	157.1	3627.41	
44	周河线0129	公用-农网			553	12.21%	319.5	7377.56	
45	开发区线015	公用-城网	10kV	青荷站	553	26.04%	243.0	5611.68	
46	爱伦Ⅱ线017	公用-城网			553	36.24%	186.6	4309.22	
47	镇西线018	公用-城网			501	67.86%	11.0	254.03	
48	吕庄线019	公用-城网			553	54.25%	87.0	379.12	
52	岳庄线0119	公用-城网			400	43.00%	108.0	894.08	
54	和圆线0122	公用-城网			553	12.37%	318.6	7357.54	
55	文化线019	公用-城网	10kV	龙跃站	553	0.25%	385.6	8904.60	
56	新区Ⅲ线0110	公用-城网			552	42.72%	150.2	3467.69	
57	鸭绿江线0111	公用-城网			550	51.97%	99.2	2290.30	
58	青龙线0112	公用-城网			550	40.00%	165.0	310.40	
59	汉高线0114	公用-城网			550	40.55%	162.0	241.12	
60	五台山Ⅱ线0118	公用-城网			553	33.10%	204.0	4710.12	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
61	青北线0122	公用-城网			553	57.87%	67.0	297.25	
62	泰山线0123	公用-城网			553	45.45%	135.7	3133.12	
63	鲁牛线0124	公用-城网			552	43.49%	145.9	3370.15	
64	青岛线0126	公用-城网			550	41.82%	155.0	319.47	
65	大寨线0103	公用-农网	10kV	庄寨站	553	66.91%	17.0	392.59	
66	旧集线0104	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	
67	韩庄线0105	公用-农网			553	42.06%	154.4	3566.14	
69	镇北线0107	公用-农网			553	56.54%	74.3	1716.30	
70	白茅线0108	公用-农网			553	50.16%	109.6	1331.19	
71	秦寨线0109	公用-农网			553	45.35%	136.2	3145.15	
72	镇中线0112	公用-农网			553	64.27%	31.6	729.17	
73	机关线0114	公用-农网			290.4	65.43%	13.0	300.21	
74	庄工线0115	公用-农网			392	63.78%	24.0	554.24	
75	镇南线0116	公用-农网			553	30.29%	219.5	5068.36	
76	常岗线0117	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	
77	镇东线0113	公用-农网			392	66.33%	14.0	323.31	
78	王庄线0118	公用-农网			553	36.89%	183.0	4226.08	
79	韩镇线0101	公用-农网			448.8	0.00%	314.0	7251.31	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
80	杨庄线0102	公用-农网	10kV	砖庙站	553	30.05%	220.8	4899.84	
81	砖镇线0103	公用-农网			553	46.30%	131.0	2224.12	
82	仝王庄线0104	公用-农网			553	21.92%	265.8	6137.38	
83	砖南线0108	公用-农网			553	56.32%	75.6	1745.30	
84	韩镇Ⅱ线0109	公用-农网			553	35.10%	192.9	4454.06	
85	闫庄线0110	公用-农网			553	16.35%	296.6	6849.58	
86	常东线0111	公用-农网			553	36.12%	187.2	4323.76	
87	砖北线0112	公用-农网			553	18.86%	282.7	6528.12	
89	鲁庄Ⅱ线0102	公用-农网	10kV	邵庄站	553	65.10%	27.0	123.52	
90	仲堤圈线0105	公用-农网			553	14.01%	309.6	5898.59	
91	杨堂Ⅱ线0106	公用-农网			553	37.58%	179.2	4137.40	
92	孔庄线0107	公用-农网			553	49.55%	113.0	2109.08	
93	鲁庄线0108	公用-农网			553	49.84%	111.4	2571.86	
94	袁庄线0111	公用-农网			553	42.99%	149.3	3447.65	
95	胡庄线0113	公用-农网			553	5.08%	358.9	8287.83	
97	王厂线0116	公用-农网			553	47.32%	125.3	2893.59	
98	安蔡楼线0101	公用-农网			553	22.10%	264.8	6114.49	
99	孙钢线0102	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
100	孙老家西线0103	公用-农网	10kV	孙老家站	290.4	19.33%	146.9	3391.44	
101	孙老家北线0104	公用-农网			553	38.36%	174.9	4038.19	
102	孙龚线0106	公用-农网			553	35.35%	191.5	4422.12	
103	孙西Ⅱ线0109	公用-农网			553	52.36%	97.4	2250.12	
104	火神台线0110	公用-农网			553	32.56%	206.9	4548.52	
105	安蔡楼Ⅱ线0111	公用-农网			553	20.37%	274.4	6335.75	
106	韩集线0102	公用-农网	10kV	马寨站	550	38.53%	173.1	3997.66	
107	桃源线0103	公用-农网			553	31.58%	212.4	4904.59	
108	常庙线0104	公用-农网			550	69.09%	5.0	115.47	
109	马韩Ⅱ线0106	公用-农网			553	36.25%	186.5	4307.81	
110	马寨线0108	公用-农网			553	42.33%	152.9	3331.27	
112	马桃线0110	公用-农网			553	37.08%	181.9	4201.81	
113	李寨线0112	公用-农网			550	68.47%	8.4	194.31	
114	中心线0101	公用-农网	10kV	魏湾站	553	29.56%	223.5	5161.50	
115	魏东线0102	公用-农网			553	31.98%	210.1	4852.95	
117	楼庄线0104	公用-农网			553	53.53%	91.0	2100.41	
118	范庄线0105	公用-农网			553	33.13%	203.8	4506.79	
119	田集线0108	公用-农网			553	21.36%	268.9	6208.92	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
120	李庙线0109	公用-农网			553	40.31%	164.1	3789.29	
121	忠义线0110	公用-农网			553	45.65%	134.6	3107.23	
122	魏西线0111	公用-农网			553	21.49%	268.2	6192.69	
123	常南线0112	公用-农网			553	49.47%	113.5	2620.05	
125	东武线0101	公用-农网	10kV	申楼站	553	12.71%	316.7	7314.31	
126	焦王庄线0103	公用-农网			352	65.34%	16.0	369.49	
127	青岗集线0108	公用-农网			553	48.97%	116.2	1423.63	
128	杨集线0109	公用-农网			553	51.92%	99.9	2306.05	
129	程河线0101	公用-农网	10kV	隆华站	553	25.17%	247.8	5722.53	
130	莘冢集线0102	公用-农网			553	42.42%	152.4	3519.42	
131	王庄寨线0103	公用-农网			553	39.71%	167.4	3865.82	
132	华南线0104	公用-农网			465	52.13%	83.6	1530.60	
133	李新庄线0105	公用-农网			553	62.06%	43.8	1011.49	
134	普连集线0108	公用-农网			553	56.31%	75.6	1745.86	
136	普南线0110	公用-农网			553	48.39%	119.4	2757.34	
137	隆西线0111	公用-农网			553	1.41%	379.2	8756.99	
138	郭庄线0101	公用-农网			553	45.55%	135.1	1919.63	
139	季集线0102	公用-农网			553	27.42%	235.4	4805.15	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
140	马庄线0105	公用-农网	10kV	王集站	553	11.79%	321.8	7431.71	
141	张庄线0106	公用-农网			553	33.27%	203.0	4688.82	
142	智慧线0107	公用-农网			553	50.97%	105.1	2427.53	
143	景庙线0113	公用-农网			553	66.91%	17.0	392.59	
144	景庙Ⅱ线0118	公用-农网			553	48.30%	119.9	2768.80	
145	谢道口线0102	公用-农网	10kV	郑庄站	553	39.94%	166.1	3835.94	
146	郑东线0103	公用-农网			553	54.25%	87.0	409.12	
147	邵北线0106	公用-农网			290.4	28.51%	120.2	2775.75	
149	李庄线0110	公用-农网			403	38.95%	125.0	2887.61	
150	水库线0111	公用-农网			553	32.52%	207.2	4784.73	
151	冯庄线0112	公用-农网			553	31.31%	213.8	4938.42	
152	高堤圈线0113	公用-农网			553	17.03%	292.8	6762.65	
153	万柳线0114	公用-农网			553	66.91%	17.0	392.59	
154	豆堂线0117	公用-农网			553	26.64%	239.7	5534.80	
155	阎北线0101	公用-农网	10kV	何楼站	553	60.48%	52.5	1212.95	
156	阎店楼线0104	公用-农网			352	30.99%	136.9	3162.22	
157	刘集线0105	公用-农网			352	24.61%	159.4	3680.43	
158	钢化线0113	公用-农网			553	66.91%	17.0	392.59	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
159	大集线0114	公用-农网			553	35.21%	192.3	4441.13	
160	梁东线0103	公用-农网	10kV	梁堤头站	553	24.50%	251.5	5808.44	
161	梁西线0104	公用-农网			352	26.83%	151.6	3500.03	
162	梁南线0106	公用-农网			553	47.44%	124.7	2879.28	
163	朱洪庙线0108	公用-农网			553	15.95%	298.8	6900.29	
164	梁北线0110	公用-农网			352	55.23%	51.6	1191.62	
165	后刘线0111	公用-农网			553	13.80%	310.7	7174.64	
166	赵坝线0112	公用-农网			553	45.85%	133.4	2681.57	
167	张堤口线0114	公用-农网			553	17.27%	291.5	6731.24	
168	故道线0102	公用-农网	10kV	仵楼站	553	29.67%	222.9	5147.50	
169	南李集北线0111	公用-农网			553	37.76%	178.2	4115.23	
170	青南线0106	公用-农网			553	36.36%	185.9	4293.28	
171	仵北线0112	公用-农网			553	31.08%	215.1	4967.38	
172	昊阳线0103	公用-农网			553	26.18%	242.2	5593.21	
173	牧源线0104	公用-农网			553	31.08%	215.1	4967.38	
174	故道Ⅱ线0108	公用-农网			553	50.34%	108.6	1507.94	
175	仵北Ⅱ线0107	公用-农网			553	50.60%	107.2	2475.61	
177	龚楼线0103	公用-城网			392	50.23%	77.1	1780.59	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
178	苏南线0104	公用-城网	10kV	武海站	392	26.37%	170.6	3940.42	
179	朱老家Ⅱ线0105	公用-城网			553	10.27%	330.2	7625.81	
180	大王庄线0108	公用-农网			553	30.39%	218.9	5055.94	
181	龚西线0109	公用-农网			553	20.22%	275.2	6355.08	
182	韦楼线0112	公用-农网			553	43.74%	145.1	3350.82	
183	林庄Ⅱ线0111	公用-农网			553	10.20%	330.6	7633.96	
184	朱老家线0102	公用-农网	10kV	青固集站	553	30.64%	217.5	5023.86	
185	武东线0106	公用-农网			550	20.00%	275.0	135.67	
186	青西线0107	公用-农网			553	34.39%	196.8	4544.91	
187	青工线0108	公用-农网			392	59.82%	39.5	912.35	
188	复程线0109	公用-农网			553	56.10%	76.7	1772.30	
189	牧源Ⅱ线0110	公用-农网			553	41.96%	155.0	1948.73	
190	古楼线0111	公用-农网			553	50.48%	107.9	1690.87	
191	侯东线0102	公用-农网	10kV	侯集站	553	35.57%	190.3	4394.59	
192	金庄线0103	公用-农网			553	28.12%	231.5	5095.44	
193	侯西Ⅱ线0112	公用-农网			553	20.04%	276.2	6177.62	
194	侯北线0113	公用-农网			392	44.05%	101.3	2340.00	
195	侯西线0114	公用-农网			553	58.45%	63.8	1472.71	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
197	新村线0103	公用-农网	10kV	安仁集站	553	32.61%	206.6	4772.19	
199	古营线0106	公用-农网			553	59.67%	57.0	1316.32	
200	安北线0109	公用-农网			290.4	31.71%	110.9	2561.21	
201	安南线0111	公用-农网			403	56.17%	55.6	1284.77	
202	车寨线0102	公用-农网	10kV	祥福站	552	52.16%	98.1	2264.81	
203	冯寨线0103	公用-农网			552	21.34%	268.2	6194.26	
204	蔡口线0104	公用-农网			552	67.03%	16.0	369.49	
205	纸坊线0105	公用-农网			552	35.09%	192.3	4440.62	
206	祥福Ⅰ线0107	公用-农网			553	66.91%	17.0	392.59	
207	仓上线0108	公用-农网			392	67.60%	9.0	207.84	
208	丁寨线0109	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	
210	工业园线0111	公用-农网			553	62.81%	39.7	915.86	
211	张寨线0118	公用-农网			552	56.87%	72.1	1664.04	
212	郭小湖线0120	公用-农网			552	62.99%	38.3	884.64	
213	大马王线0121	公用-农网			552	55.92%	77.3	1785.81	
214	祥符寨线0122	公用-农网			552	55.80%	78.0	131.28	
215	祥福Ⅱ线0124	公用-农网			553	18.50%	284.7	6574.58	
216	祥福Ⅲ线0126	公用-农网			553	55.56%	79.7	1841.39	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
217	祥福Ⅳ线0127	公用-农网			553	51.88%	100.1	1912.27	
218	马坊Ⅰ线0128	公用-农网			553	38.72%	172.9	3992.84	
219	马坊Ⅱ线0129	公用-农网			553	44.06%	143.4	2050.87	
220	赣江线0106	公用-农网	10kV	湘江站	553	65.65%	24.0	553.32	
221	站前线0107	公用-农网			553	47.13%	126.4	2288.07	
222	闽江线0108	公用-农网			553	41.49%	157.6	2838.59	
223	银香线0109	公用-农网			553	14.73%	305.5	7055.48	
224	新城线0113	公用-农网			553	50.93%	105.4	2433.11	
227	名门线0122	公用-农网			553	32.09%	209.6	2339.44	
228	东环线0123	公用-农网			553	48.98%	116.2	2482.52	
229	物流线0124	公用-农网			553	0.02%	386.9	8934.35	
230	郝庄线0125	公用-农网			553	38.84%	172.2	3176.67	
231	磐石线0126	公用-农网			553	37.82%	177.8	4106.92	
235	于庄线0118	公用-农网	10kV	苏集站	553	46.18%	131.6	2040.01	
236	苏西线0130	公用-农网			400	12.52%	229.9	5309.62	
237	东张楼线0129	公用-农网			400	13.28%	226.9	5239.42	
238	苗楼线0128	公用-农网			553	39.44%	168.9	3900.93	
239	仵破楼线0127	公用-农网			400	19.00%	204.0	4711.04	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
240	祝楼线0119	公用-农网			400	32.20%	151.2	3491.71	
241	苏东线0117	公用-农网			553	13.66%	311.5	7193.11	
242	傅庄线0104	公用-农网	10kV	常乐集站	553	44.92%	138.6	3200.18	
243	伊庄线0105	公用-农网			553	37.65%	178.8	4128.53	
244	米庄线0106	公用-农网			553	37.18%	181.4	4188.67	
245	油房线0111	公用-农网			553	45.97%	132.8	3066.89	
246	侯家线0115	公用-农网			553	21.12%	270.2	6240.19	
247	马楼线0116	公用-农网			553	38.59%	173.6	4009.37	
248	前王线0118	公用-农网			553	65.33%	25.7	594.15	
249	武桥口线0105	公用-农网	10kV	古营集站	553	48.04%	121.3	2601.54	
250	官庄线0106	公用-农网			553	34.82%	194.5	4490.87	
251	许口线0107	公用-农网			553	16.77%	294.3	6795.54	
252	尹潭线0112	公用-农网			553	67.27%	15.0	346.40	
254	寨上线0114	公用-农网			553	9.55%	334.2	7717.65	
255	幸福线0104	公用-农网			553	31.74%	211.5	4883.39	
256	德嘉线0105	公用-农网			553	14.59%	306.3	3324.50	
257	奥体线0106	公用-农网			552	7.12%	346.7	8006.64	
258	安置Ⅱ线0107	公用-农网			553	30.22%	219.9	1327.92	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
259	长江东线0121	公用-农网	10kV	金沙站	553	6.84%	349.2	8063.22	
262	城北Ⅱ线0109	公用-农网			553	48.24%	120.3	2776.97	
263	联络Ⅱ线0111	公用-农网			553	14.91%	304.6	7033.07	
264	工业Ⅱ线0125	公用-农网			553	68.88%	6.1	140.87	
265	德嘉Ⅱ线0127	公用-农网			553	48.01%	121.5	2805.61	
270	长江西线0128	公用-农网			553	30.09%	220.6	5093.93	
271	昆仑山线0129	公用-农网			553	22.97%	260.0	5954.27	
274	永明线0105	公用-农网	10kV	荷莲站	553	48.26%	120.1	273.97	
276	宴庄线0107	公用-农网			553	31.35%	213.7	3504.01	
277	司庙线0108	公用-农网			553	42.44%	152.3	2716.72	
278	和圆Ⅱ线0110	公用-农网			553	1.48%	378.8	8747.75	
279	商青Ⅱ线0117	公用-农网			553	6.50%	351.0	8106.68	
280	祥云线0119	公用-农网			553	22.41%	263.1	6075.02	
282	孵化园线0121	公用-农网			553	57.08%	71.3	1647.32	
283	张堂线0122	公用-农网			553	48.06%	121.2	2799.10	
284	商青Ⅰ线0128	公用-农网			553	18.24%	286.1	6607.26	
285	申寨线0104	公用-农网			553	28.58%	228.9	5286.76	
286	西杨线0115	公用-农网	10kV	夺锦站	553	11.71%	322.2	7441.60	

2025年9月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
287	大楼线0116	公用-农网			553	36.86%	183.2	4230.24	