

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|----------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 1 | 西顺河线4806 | 公用-城网 | 10kV | 纪楼站 | 553 | 62.39% | 42.0 | 179.92 | |
| 2 | 城北线4808 | 公用-城网 | | | 553 | 51.37% | 102.9 | 2376.65 | |
| 3 | 联络线48011 | 公用-农网 | | | 553 | 68.28% | 9.4 | 216.96 | |
| 4 | 工业线48010 | 公用-城网 | | | 553 | 18.29% | 285.8 | 6601.07 | |
| 5 | 苗庄线48013 | 公用-城网 | | | 392 | 36.25% | 131.9 | 2416.38 | |
| 7 | 环岛线48018 | 公用-城网 | | | 553 | 28.90% | 227.2 | 5245.84 | |
| 8 | 绿城线48015 | 公用-城网 | | | 646 | 5.78% | 414.7 | 9576.18 | |
| 9 | 天润线48016 | 公用-城网 | | | 553 | 14.49% | 306.9 | 7086.33 | |
| 10 | 华府线4803 | 公用-城网 | | | 553 | 19.17% | 281.0 | 6488.56 | |
| 11 | 中堂线48012 | 公用-城网 | | | 553 | 5.12% | 358.7 | 8282.70 | |
| 12 | 商都线4805 | 公用-城网 | | | 481 | 13.02% | 274.4 | 6336.16 | |
| 13 | 八里湾线0111 | 公用-城网 | | | 10kV | 东郊站 | 300 | 14.42% | 166.7 |
| 14 | 城东线0122 | 公用-城网 | 392 | 64.38% | | | 21.6 | 499.74 | |
| 15 | 城内线0120 | 公用-城网 | 392 | 58.67% | | | 44.0 | 216.11 | |
| 16 | 化工线0118 | 公用-城网 | 550 | 30.74% | | | 215.9 | 4986.31 | |
| 17 | 淮环线018 | 公用-城网 | 553 | 9.53% | | | 334.3 | 7720.56 | |
| 18 | 金牛线015 | 公用-城网 | 553 | 49.61% | | | 112.7 | 2602.16 | |
| 19 | 酒厂线016 | 公用-城网 | 553 | 41.75% | | | 156.1 | 3605.33 | |
| 20 | 漓江线0110 | 公用-农网 | 400 | 61.58% | | | 33.7 | 527.78 | |
| 21 | 棉纺线0123 | 公用-农网 | 392 | 57.95% | | | 46.8 | 1081.69 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|-------------|-------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 23 | 孙楼线0112 | 公用-城网 | | | 550 | 65.45% | 25.0 | 177.33 | |
| 24 | 仝店线0115 | 公用-城网 | | | 550 | 26.09% | 241.5 | 5061.58 | |
| 25 | 五里墩线0121 | 公用-农网 | | | 392 | 40.82% | 114.0 | 132.64 | |
| 26 | 镇开线0116 | 公用-农网 | | | 550 | 36.36% | 10.0 | 230.93 | |
| 27 | 宏宇 II 线0114 | 公用-农网 | | | 300 | 56.83% | 216.5 | 3999.71 | |
| 28 | 紫郡城线017 | 公用-城网 | | | 400 | 13.56% | 225.8 | 5213.55 | |
| 29 | 湘江线0105 | 公用-城网 | | | 550 | 24.04% | 252.8 | 5837.09 | |
| 30 | 八里店线0106 | 公用-城网 | 10kV | 石河站 | 550 | 22.00% | 264.0 | 4496.99 | |
| 31 | 王吕集线0107 | 公用-城网 | | | 550 | 36.32% | 185.2 | 3477.67 | |
| 32 | 董庄线0108 | 公用-城网 | | | 550 | 50.91% | 105.0 | 424.80 | |
| 33 | 倪西线0109 | 公用-城网 | | | 550 | 35.30% | 190.9 | 4007.64 | |
| 34 | 西环 I 线0110 | 公用-城网 | | | 553 | 38.67% | 173.2 | 3998.98 | |
| 35 | 西环 II 线0111 | 公用-城网 | | | 553 | 32.05% | 209.7 | 4843.67 | |
| 36 | 富民线0112 | 公用-城网 | | | 553 | 38.16% | 176.0 | 3063.96 | |
| 37 | 汉江线0113 | 公用-城网 | | | 553 | 12.72% | 316.7 | 7142.73 | |
| 38 | 焦楼线0116 | 公用-农网 | | | 553 | 20.35% | 274.4 | 5707.85 | |
| 39 | 蒋庄线0117 | 公用-城网 | | | 553 | 24.42% | 251.9 | 5818.00 | |
| 40 | 崔河线0118 | 公用-农网 | | | 553 | 41.22% | 159.1 | 2673.60 | |
| 41 | 酒厂 II 线0126 | 公用-农网 | | | 550 | 32.23% | 207.7 | 2297.09 | |
| 42 | 南环 II 线0127 | 公用-城网 | | | 550 | 29.09% | 225.0 | 196.00 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 | | |
|----|-----------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---------|--|
| 43 | 山东线0128 | 公用-农网 | | | 550 | 41.44% | 157.1 | 3627.41 | | | |
| 44 | 周河线0129 | 公用-农网 | | | 553 | 12.21% | 319.5 | 7377.56 | | | |
| 45 | 开发区线015 | 公用-城网 | 10kV | 青菏站 | 553 | 26.04% | 243.0 | 5611.68 | | | |
| 46 | 爱伦Ⅱ线017 | 公用-城网 | | | 553 | 36.24% | 186.6 | 4309.22 | | | |
| 47 | 镇西线018 | 公用-城网 | | | 501 | 65.87% | 21.0 | 434.96 | | | |
| 48 | 吕庄线019 | 公用-城网 | | | 553 | 54.25% | 87.0 | 379.12 | | | |
| 52 | 岳庄线0119 | 公用-城网 | | | 400 | 43.00% | 108.0 | 894.08 | | | |
| 54 | 和圆线0122 | 公用-城网 | | | 553 | 12.37% | 318.6 | 7157.54 | | | |
| 55 | 文化线019 | 公用-城网 | | | 10kV | 龙跃站 | 553 | 0.25% | 385.6 | 8904.60 | |
| 56 | 新区Ⅲ线0110 | 公用-城网 | | | | | 552 | 42.72% | 150.2 | 3467.69 | |
| 57 | 鸭绿江线0111 | 公用-城网 | 550 | 51.97% | | | 99.2 | 2290.30 | | | |
| 58 | 青龙线0112 | 公用-城网 | 550 | 40.00% | | | 165.0 | 310.40 | | | |
| 59 | 汉高线0114 | 公用-城网 | 550 | 40.18% | | | 164.0 | 287.31 | | | |
| 60 | 五台山Ⅱ线0118 | 公用-城网 | 553 | 33.10% | | | 204.0 | 4710.12 | | | |
| 61 | 青北线0122 | 公用-城网 | 553 | 57.87% | | | 67.0 | 297.25 | | | |
| 62 | 泰山线0123 | 公用-城网 | 553 | 45.45% | | | 135.7 | 3133.12 | | | |
| 63 | 鲁牛线0124 | 公用-城网 | 552 | 43.49% | | | 145.9 | 3370.15 | | | |
| 64 | 青岛线0126 | 公用-城网 | 550 | 42.73% | | | 150.0 | 204.00 | | | |
| 65 | 大寨线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 68.72% | 7.0 | 161.65 | | | |
| 66 | 旧集线0104 | 公用-农网 | | | 553 | 61.48% | 47.0 | 285.39 | | | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|----------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 67 | 韩庄线0105 | 公用-农网 | 10kV | 庄寨站 | 553 | 42.06% | 154.4 | 3566.14 | |
| 69 | 镇北线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 56.54% | 74.3 | 1516.30 | |
| 70 | 白茅线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 50.16% | 109.6 | 831.19 | |
| 71 | 秦寨线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 45.35% | 136.2 | 3145.15 | |
| 72 | 镇中线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 64.27% | 31.6 | 729.17 | |
| 73 | 机关线0114 | 公用-农网 | | | 290.4 | 65.43% | 13.0 | 300.21 | |
| 74 | 庄工线0115 | 公用-农网 | | | 392 | 63.78% | 24.0 | 554.24 | |
| 75 | 镇南线0116 | 公用-农网 | | | 553 | 30.29% | 219.5 | 5068.36 | |
| 76 | 常岗线0117 | 公用-农网 | | | 553 | 65.10% | 27.0 | 423.52 | |
| 77 | 镇东线0113 | 公用-农网 | | | 392 | 67.86% | 8.0 | 184.75 | |
| 78 | 王庄线0118 | 公用-农网 | | | 553 | 36.89% | 183.0 | 4226.08 | |
| 79 | 韩镇线0101 | 公用-农网 | | | 10kV | 砖庙站 | 448.8 | 0.00% | 314.0 |
| 80 | 杨庄线0102 | 公用-农网 | 553 | 30.05% | | | 220.8 | 4899.84 | |
| 81 | 砖镇线0103 | 公用-农网 | 553 | 46.30% | | | 131.0 | 2224.12 | |
| 82 | 仝王庄线0104 | 公用-农网 | 553 | 21.92% | | | 265.8 | 6137.38 | |
| 83 | 砖南线0108 | 公用-农网 | 553 | 56.32% | | | 75.6 | 1745.30 | |
| 84 | 韩镇Ⅱ线0109 | 公用-农网 | 553 | 35.10% | | | 192.9 | 3454.06 | |
| 85 | 闫庄线0110 | 公用-农网 | 553 | 16.35% | | | 296.6 | 6849.58 | |
| 86 | 常东线0111 | 公用-农网 | 553 | 36.12% | | | 187.2 | 3923.76 | |
| 87 | 砖北线0112 | 公用-农网 | 553 | 18.86% | | | 282.7 | 6528.12 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-----------|-------|--------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 89 | 鲁庄Ⅱ线0102 | 公用-农网 | 10kV | 邵庄站 | 553 | 65.10% | 27.0 | 123.52 | |
| 90 | 仲堤圈线0105 | 公用-农网 | | | 553 | 14.01% | 309.6 | 5898.59 | |
| 91 | 杨堂Ⅱ线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 37.58% | 179.2 | 4137.40 | |
| 92 | 孔庄线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 49.55% | 113.0 | 2109.08 | |
| 93 | 鲁庄线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 49.84% | 111.4 | 2071.86 | |
| 94 | 袁庄线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 42.99% | 149.3 | 1167.65 | |
| 95 | 胡庄线0113 | 公用-农网 | | | 553 | 5.08% | 358.9 | 8287.83 | |
| 97 | 王厂线0116 | 公用-农网 | | | 553 | 47.32% | 125.3 | 2893.59 | |
| 98 | 安蔡楼线0101 | 公用-农网 | 10kV | 孙老家站 | 553 | 22.10% | 264.8 | 6114.49 | |
| 99 | 孙钢线0102 | 公用-农网 | | | 553 | 59.67% | 57.0 | 516.32 | |
| 100 | 孙老家西线0103 | 公用-农网 | | | 290.4 | 19.33% | 146.9 | 3391.44 | |
| 101 | 孙老家北线0104 | 公用-农网 | | | 553 | 38.36% | 174.9 | 3838.19 | |
| 102 | 孙龚线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 35.35% | 191.5 | 4222.12 | |
| 103 | 孙西Ⅱ线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 52.36% | 97.4 | 2050.12 | |
| 104 | 火神台线0110 | 公用-农网 | | | 553 | 32.56% | 206.9 | 4548.52 | |
| 105 | 安蔡楼Ⅱ线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 20.37% | 274.4 | 6135.75 | |
| 106 | 韩集线0102 | 公用-农网 | 10kV | 马寨站 | 550 | 38.53% | 173.1 | 2797.66 | |
| 107 | 桃源线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 31.58% | 212.4 | 4904.59 | |
| 108 | 常庙线0104 | 公用-农网 | | | 550 | 60.00% | 55.0 | 220.13 | |
| 109 | 马韩Ⅱ线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 36.25% | 186.5 | 3507.81 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|----------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 110 | 马寨线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 42.33% | 152.9 | 3131.27 | |
| 112 | 马桃线0110 | 公用-农网 | | | 553 | 37.08% | 181.9 | 3601.81 | |
| 113 | 李寨线0112 | 公用-农网 | | | 550 | 50.91% | 105.0 | 624.80 | |
| 114 | 中心线0101 | 公用-农网 | 10kV | 魏湾站 | 553 | 29.56% | 223.5 | 4961.50 | |
| 115 | 魏东线0102 | 公用-农网 | | | 553 | 31.98% | 210.1 | 4852.95 | |
| 117 | 楼庄线0104 | 公用-农网 | | | 553 | 53.53% | 91.0 | 2100.41 | |
| 118 | 范庄线0105 | 公用-农网 | | | 553 | 33.13% | 203.8 | 4306.79 | |
| 119 | 田集线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 21.36% | 268.9 | 6208.92 | |
| 120 | 李庙线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 40.31% | 164.1 | 3789.29 | |
| 121 | 忠义线0110 | 公用-农网 | | | 553 | 45.65% | 134.6 | 2507.23 | |
| 122 | 魏西线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 21.49% | 268.2 | 6192.69 | |
| 123 | 常南线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 49.47% | 113.5 | 2220.05 | |
| 125 | 东武线0101 | 公用-农网 | | | 10kV | 申楼站 | 553 | 12.71% | 316.7 |
| 126 | 焦王庄线0103 | 公用-农网 | 352 | 62.50% | | | 26.0 | 600.43 | |
| 127 | 青岗集线0108 | 公用-农网 | 553 | 48.97% | | | 116.2 | 1423.63 | |
| 128 | 杨集线0109 | 公用-农网 | 553 | 51.92% | | | 99.9 | 2306.05 | |
| 129 | 程河线0101 | 公用-农网 | 10kV | 隆化站 | 553 | 25.17% | 247.8 | 5722.53 | |
| 130 | 莘冢集线0102 | 公用-农网 | | | 553 | 42.42% | 152.4 | 3519.42 | |
| 131 | 王庄寨线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 39.71% | 167.4 | 3215.82 | |
| 132 | 华南线0104 | 公用-农网 | | | 465 | 52.13% | 83.6 | 530.60 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-----------|-------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 133 | 李新庄线0105 | 公用-农网 | 10kV | 隆平站 | 553 | 62.06% | 43.8 | 1011.49 | |
| 134 | 普连集线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 56.31% | 75.6 | 345.86 | |
| 136 | 普南线0110 | 公用-农网 | | | 553 | 48.39% | 119.4 | 2557.34 | |
| 137 | 隆西线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 1.41% | 379.2 | 8756.99 | |
| 138 | 郭庄线0101 | 公用-农网 | 10kV | 王集站 | 553 | 45.55% | 135.1 | 1919.63 | |
| 139 | 季集线0102 | 公用-农网 | | | 553 | 27.42% | 235.4 | 4805.15 | |
| 140 | 马庄线0105 | 公用-农网 | | | 553 | 11.79% | 321.8 | 7431.71 | |
| 141 | 张庄线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 33.27% | 203.0 | 4688.82 | |
| 142 | 智慧线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 50.97% | 105.1 | 2427.53 | |
| 143 | 景庙线0113 | 公用-农网 | | | 553 | 65.82% | 23.0 | 531.15 | |
| 144 | 景庙II线0118 | 公用-农网 | | | 553 | 48.30% | 119.9 | 2768.80 | |
| 145 | 谢道口线0102 | 公用-农网 | 10kV | 郑庄站 | 553 | 39.94% | 166.1 | 3235.94 | |
| 146 | 郑东线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 54.25% | 87.0 | 409.12 | |
| 147 | 邵北线0106 | 公用-农网 | | | 290.4 | 28.51% | 120.2 | 2775.75 | |
| 149 | 李庄线0110 | 公用-农网 | | | 403 | 38.95% | 125.0 | 2887.61 | |
| 150 | 水库线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 32.52% | 207.2 | 4184.73 | |
| 151 | 冯庄线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 31.31% | 213.8 | 4738.42 | |
| 152 | 高堤圈线0113 | 公用-农网 | | | 553 | 17.03% | 292.8 | 5302.65 | |
| 153 | 万柳线0114 | 公用-农网 | | | 553 | 61.48% | 47.0 | 485.39 | |
| 154 | 豆堂线0117 | 公用-农网 | | | 553 | 26.64% | 239.7 | 5534.80 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------------|-------|--------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 155 | 阎北线0101 | 公用-农网 | 10kV | 何楼站 | 553 | 60.48% | 52.5 | 812.95 | |
| 156 | 阎店楼线0104 | 公用-农网 | | | 352 | 30.99% | 136.9 | 3162.22 | |
| 157 | 刘集线0105 | 公用-农网 | | | 352 | 24.61% | 159.4 | 2880.43 | |
| 158 | 钢化线0113 | 公用-农网 | | | 553 | 65.10% | 27.0 | 223.52 | |
| 159 | 大集线0114 | 公用-农网 | | | 553 | 35.21% | 192.3 | 3641.13 | |
| 160 | 梁东线0103 | 公用-农网 | 10kV | 梁堤头站 | 553 | 24.50% | 251.5 | 5808.44 | |
| 161 | 梁西线0104 | 公用-农网 | | | 352 | 26.83% | 151.6 | 3500.03 | |
| 162 | 梁南线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 47.44% | 124.7 | 2529.28 | |
| 163 | 朱洪庙线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 15.95% | 298.8 | 6900.29 | |
| 164 | 梁北线0110 | 公用-农网 | | | 352 | 55.23% | 51.6 | 1191.62 | |
| 165 | 后刘线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 13.80% | 310.7 | 7174.64 | |
| 166 | 赵坝线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 45.85% | 133.4 | 2681.57 | |
| 167 | 张堤口线0114 | 公用-农网 | | | 553 | 17.27% | 291.5 | 6616.24 | |
| 168 | 故道线0102 | 公用-农网 | 10kV | 件楼站 | 553 | 29.67% | 222.9 | 5147.50 | |
| 169 | 南李集北线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 37.76% | 178.2 | 4115.23 | |
| 170 | 青南线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 36.36% | 185.9 | 4293.28 | |
| 171 | 件北线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 31.08% | 215.1 | 3767.38 | |
| 172 | 昊阳线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 26.18% | 242.2 | 5593.21 | |
| 173 | 牧源线0104 | 公用-农网 | | | 553 | 31.08% | 215.1 | 4967.38 | |
| 174 | 故道 II 线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 50.34% | 108.6 | 1507.94 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值(A) | 目前最大负载率(%) | 最大电流值(A) | 可开放容量(kVA) | 备注 |
|-----|-----------|-------|--------|--------|----------|------------|----------|------------|-------|
| 175 | 作北Ⅱ线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 50.60% | 107.2 | 2475.61 | |
| 177 | 龚楼线0103 | 公用-城网 | 10kV | 武海站 | 392 | 50.23% | 77.1 | 1780.59 | |
| 178 | 苏南线0104 | 公用-城网 | | | 392 | 26.37% | 170.6 | 3940.42 | |
| 179 | 朱老家Ⅱ线0105 | 公用-城网 | | | 553 | 10.27% | 330.2 | 7625.81 | |
| 180 | 大王庄线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 30.39% | 218.9 | 5055.94 | |
| 181 | 龚西线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 20.22% | 275.2 | 6155.08 | |
| 182 | 韦楼线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 43.74% | 145.1 | 3350.82 | |
| 183 | 林庄Ⅱ线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 10.20% | 330.6 | 7433.96 | |
| 184 | 朱老家线0102 | 公用-农网 | | | 10kV | 青固集站 | 553 | 30.64% | 217.5 |
| 185 | 武东线0106 | 公用-农网 | 550 | 18.18% | | | 285.0 | 366.60 | |
| 186 | 青西线0107 | 公用-农网 | 553 | 34.39% | | | 196.8 | 4544.91 | |
| 187 | 青工线0108 | 公用-农网 | 392 | 59.82% | | | 39.5 | 912.35 | |
| 188 | 复程线0109 | 公用-农网 | 553 | 56.10% | | | 76.7 | 1772.30 | |
| 189 | 牧源Ⅱ线0110 | 公用-农网 | 553 | 41.96% | | | 155.0 | 1948.73 | |
| 190 | 古楼线0111 | 公用-农网 | 553 | 50.48% | | | 107.9 | 1690.87 | |
| 191 | 侯东线0102 | 公用-农网 | 10kV | 侯集站 | | | 553 | 35.57% | 190.3 |
| 192 | 金庄线0103 | 公用-农网 | | | 553 | 28.12% | 231.5 | 5095.44 | |
| 193 | 侯西Ⅱ线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 20.04% | 276.2 | 6177.62 | |
| 194 | 侯北线0113 | 公用-农网 | | | 392 | 44.05% | 101.3 | 2340.00 | |
| 195 | 侯西线0114 | 公用-农网 | | | 553 | 58.45% | 63.8 | 1472.71 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 197 | 新村线0103 | 公用-农网 | 10kV | 安仁集站 | 553 | 32.61% | 206.6 | 4772.19 | |
| 199 | 古营线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 59.67% | 57.0 | 1316.32 | |
| 200 | 安北线0109 | 公用-农网 | | | 290.4 | 31.71% | 110.9 | 2561.21 | |
| 201 | 安南线0111 | 公用-农网 | | | 403 | 56.17% | 55.6 | 1284.77 | |
| 202 | 车寨线0102 | 公用-农网 | 10kV | 祥福站 | 552 | 52.16% | 98.1 | 2264.81 | |
| 203 | 冯寨线0103 | 公用-农网 | | | 552 | 21.34% | 268.2 | 6194.26 | |
| 204 | 蔡口线0104 | 公用-农网 | | | 552 | 63.41% | 36.0 | 331.36 | |
| 205 | 纸坊线0105 | 公用-农网 | | | 552 | 35.09% | 192.3 | 4440.62 | |
| 206 | 祥福 I 线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 68.72% | 7.0 | 161.65 | |
| 207 | 仓上线0108 | 公用-农网 | | | 392 | 63.78% | 24.0 | 554.24 | |
| 208 | 丁寨线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 61.48% | 47.0 | 485.39 | |
| 210 | 工业园线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 62.81% | 39.7 | 915.86 | |
| 211 | 张寨线0118 | 公用-农网 | | | 552 | 56.87% | 72.1 | 1664.04 | |
| 212 | 郭小湖线0120 | 公用-农网 | | | 552 | 61.59% | 46.0 | 262.29 | |
| 213 | 大马王线0121 | 公用-农网 | | | 552 | 55.92% | 77.3 | 1385.81 | |
| 214 | 祥符寨线0122 | 公用-农网 | | | 552 | 50.72% | 106.0 | 377.89 | |
| 215 | 祥福 II 线0124 | 公用-农网 | | | 553 | 18.50% | 284.7 | 6574.58 | |
| 216 | 祥福 III 线0126 | 公用-农网 | | | 553 | 55.56% | 79.7 | 1841.39 | |
| 217 | 祥福 IV 线0127 | 公用-农网 | 553 | 51.88% | 100.1 | 1912.27 | | | |
| 218 | 马坊 I 线0128 | 公用-农网 | 553 | 38.72% | 172.9 | 3992.84 | | | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 | | |
|-----|-------------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---------|--|
| 219 | 马坊 II 线0129 | 公用-农网 | | | 553 | 44.06% | 143.4 | 1450.87 | | | |
| 220 | 赣江线0106 | 公用-农网 | 10kV | 湘江站 | 553 | 65.65% | 24.0 | 553.32 | | | |
| 221 | 站前线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 47.13% | 126.4 | 2288.07 | | | |
| 222 | 闽江线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 41.49% | 157.6 | 2838.59 | | | |
| 223 | 银香线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 14.73% | 305.5 | 7055.48 | | | |
| 224 | 新城线0113 | 公用-农网 | | | 553 | 50.93% | 105.4 | 2433.11 | | | |
| 227 | 名门线0122 | 公用-农网 | | | 553 | 32.09% | 209.6 | 2339.44 | | | |
| 228 | 东环线0123 | 公用-农网 | | | 553 | 48.98% | 116.2 | 2482.52 | | | |
| 229 | 物流线0124 | 公用-农网 | | | 553 | 0.02% | 386.9 | 8934.35 | | | |
| 230 | 郝庄线0125 | 公用-农网 | | | 553 | 38.84% | 172.2 | 3176.67 | | | |
| 231 | 磐石线0126 | 公用-农网 | | | 553 | 37.82% | 177.8 | 4106.92 | | | |
| 235 | 于庄线0118 | 公用-农网 | | | 10kV | 苏集站 | 553 | 46.18% | 131.6 | 1240.01 | |
| 236 | 苏西线0130 | 公用-农网 | | | | | 400 | 12.52% | 229.9 | 5309.62 | |
| 237 | 东张楼线0129 | 公用-农网 | 400 | 13.28% | | | 226.9 | 5039.42 | | | |
| 238 | 苗楼线0128 | 公用-农网 | 553 | 39.44% | | | 168.9 | 3700.93 | | | |
| 239 | 仵破楼线0127 | 公用-农网 | 400 | 19.00% | | | 204.0 | 4711.04 | | | |
| 240 | 祝楼线0119 | 公用-农网 | 400 | 32.20% | | | 151.2 | 3491.71 | | | |
| 241 | 苏东线0117 | 公用-农网 | 553 | 13.66% | | | 311.5 | 7193.11 | | | |
| 242 | 傅庄线0104 | 公用-农网 | | | | | 553 | 44.92% | 138.6 | 2600.18 | |
| 243 | 伊庄线0105 | 公用-农网 | | | 553 | 37.65% | 178.8 | 3728.53 | | | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|----------|-------|--------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|
| 244 | 米庄线0106 | 公用-农网 | 10kV | 常乐集站 | 553 | 37.18% | 181.4 | 3588.67 | |
| 245 | 油房线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 45.97% | 132.8 | 3066.89 | |
| 246 | 侯家线0115 | 公用-农网 | | | 553 | 21.12% | 270.2 | 6040.19 | |
| 247 | 马楼线0116 | 公用-农网 | | | 553 | 38.59% | 173.6 | 4009.37 | |
| 248 | 前王线0118 | 公用-农网 | | | 553 | 65.33% | 25.7 | 594.15 | |
| 249 | 武桥口线0105 | 公用-农网 | 10kV | 古营集站 | 553 | 48.04% | 121.3 | 2601.54 | |
| 250 | 官庄线0106 | 公用-农网 | | | 553 | 34.82% | 194.5 | 4490.87 | |
| 251 | 许口线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 16.77% | 294.3 | 6795.54 | |
| 252 | 尹潭线0112 | 公用-农网 | | | 553 | 68.72% | 7.0 | 161.65 | |
| 254 | 寨上线0114 | 公用-农网 | | | 553 | 9.55% | 334.2 | 7717.65 | |
| 255 | 幸福线0104 | 公用-农网 | 10kV | 金沙站 | 553 | 31.74% | 211.5 | 4883.39 | |
| 256 | 德嘉线0105 | 公用-农网 | | | 553 | 14.59% | 306.3 | 3324.50 | |
| 257 | 奥体线0106 | 公用-农网 | | | 552 | 7.12% | 346.7 | 8006.64 | |
| 258 | 安置Ⅱ线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 30.22% | 219.9 | 1327.92 | |
| 259 | 长江东线0121 | 公用-农网 | | | 553 | 6.84% | 349.2 | 8063.22 | |
| 262 | 城北Ⅱ线0109 | 公用-农网 | | | 553 | 48.24% | 120.3 | 2776.97 | |
| 263 | 联络Ⅱ线0111 | 公用-农网 | | | 553 | 14.91% | 304.6 | 7033.07 | |
| 264 | 工业Ⅱ线0125 | 公用-农网 | | | 553 | 68.88% | 6.1 | 140.87 | |
| 265 | 德嘉Ⅱ线0127 | 公用-农网 | | | 553 | 48.01% | 121.5 | 2805.61 | |
| 270 | 长江西线0128 | 公用-农网 | | | 553 | 30.09% | 220.6 | 5093.93 | |

2025年11月份曹县配电线路可开放容量

| 序号 | 出线名称 | 线路性质 | 线路电压等级 | 变电站 | 额定电流值 (A) | 目前最大负载率 (%) | 最大电流值 (A) | 可开放容量 (kVA) | 备注 | | |
|-----|-------------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---------|--|
| 271 | 昆仑山线0129 | 公用-农网 | | | 553 | 22.97% | 260.0 | 5954.27 | | | |
| 274 | 永明线0105 | 公用-农网 | 10kV | 荷莲站 | 553 | 27.12% | 237.0 | 473.12 | | | |
| 276 | 宴庄线0107 | 公用-农网 | | | 553 | 31.35% | 213.7 | 3504.01 | | | |
| 277 | 司庙线0108 | 公用-农网 | | | 553 | 42.44% | 152.3 | 1666.72 | | | |
| 278 | 和圆 II 线0110 | 公用-农网 | | | 553 | 1.48% | 378.8 | 8747.75 | | | |
| 279 | 商青 II 线0117 | 公用-农网 | | | 553 | 6.50% | 351.0 | 8106.68 | | | |
| 280 | 祥云线0119 | 公用-农网 | | | 553 | 22.41% | 263.1 | 6075.02 | | | |
| 282 | 孵化园线0121 | 公用-农网 | | | 553 | 57.08% | 71.3 | 1647.32 | | | |
| 283 | 张堂线0122 | 公用-农网 | | | 553 | 48.06% | 121.2 | 2599.10 | | | |
| 284 | 商青 I 线0128 | 公用-农网 | | | 553 | 18.24% | 286.1 | 4557.26 | | | |
| 285 | 申寨线0104 | 公用-农网 | | | 10kV | 夺锦站 | 553 | 28.58% | 228.9 | 4886.76 | |
| 286 | 西杨线0115 | 公用-农网 | | | | | 553 | 11.71% | 322.2 | 7441.60 | |
| 287 | 大楼线0116 | 公用-农网 | 553 | 36.86% | | | 183.2 | 3830.24 | | | |