

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
1	西顺河线4806	公用-城网	10kV	纪楼站	553	61.48%	47.0	295.39	
2	城北线4808	公用-城网			553	51.37%	102.9	2376.65	
3	联络线48011	公用-农网			553	57.87%	67.0	117.25	
4	工业线48010	公用-城网			553	18.29%	285.8	6601.07	
5	苗庄线48013	公用-城网			392	36.25%	131.9	2416.38	
6	环岛线48018	公用-城网			553	28.90%	227.2	5245.84	
7	绿城线48015	公用-城网			646	5.78%	414.7	9576.18	
8	天润线48016	公用-城网			553	14.49%	306.9	7086.33	
9	华府线4803	公用-城网			553	19.17%	281.0	6488.56	
10	中堂线48012	公用-城网			553	5.12%	358.7	8282.70	
11	商都线4805	公用-城网			481	13.02%	274.4	6336.16	
12	八里湾线0111	公用-城网	10kV	东郊站	300	14.42%	166.7	1950.58	
13	城东线0122	公用-城网			392	64.38%	21.6	499.74	
14	城内线0120	公用-城网			392	58.67%	44.0	116.11	
15	化工线0118	公用-城网			550	30.74%	215.9	4986.31	
16	淮河线018	公用-城网			553	9.53%	334.3	7720.56	
17	金牛线015	公用-城网			553	49.61%	112.7	2602.16	
18	酒厂线016	公用-城网			553	41.75%	156.1	3605.33	
19	漓江线0110	公用-农网			400	61.58%	33.7	527.78	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
20	棉纺线0123	公用-农网	10kV	石河站	392	57.95%	46.8	1081.69	
21	孙楼线0112	公用-城网			550	63.64%	35.0	408.27	
22	全店线0115	公用-城网			550	26.09%	241.5	5061.58	
23	五里墩线0121	公用-农网			392	28.06%	164.0	437.31	
24	镇开线0116	公用-农网			550	27.27%	60.0	485.60	
25	宏宇Ⅱ线0114	公用-农网			300	56.83%	216.5	3999.71	
26	紫郡城线017	公用-城网			400	13.56%	225.8	3963.55	
27	湘江线0105	公用-城网			550	24.04%	252.8	5837.09	
28	八里店线0106	公用-城网			550	22.00%	264.0	4496.99	
29	王吕集线0107	公用-城网			550	36.32%	185.2	3477.67	
30	董庄线0108	公用-城网			550	52.73%	95.0	193.87	
31	倪西线0109	公用-城网			550	35.30%	190.9	4007.64	
32	西环Ⅰ线0110	公用-城网			553	38.67%	173.2	3998.98	
33	西环Ⅱ线0111	公用-城网			553	32.05%	209.7	4843.67	
34	富民线0112	公用-城网			553	38.16%	176.0	2983.96	
35	汉江线0113	公用-城网			553	12.72%	316.7	7142.73	
36	焦楼线0116	公用-农网			553	20.35%	274.4	5707.85	
37	蒋庄线0117	公用-城网			553	24.42%	251.9	5818.00	
38	崔河线0118	公用-农网			553	41.22%	159.1	2673.60	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
39	酒厂Ⅱ线0126	公用-农网	10kV	青菏站	550	32.23%	207.7	2217.09	
40	南环Ⅱ线0127	公用-城网			550	27.27%	235.0	426.93	
41	山东线0128	公用-农网			550	41.44%	157.1	3627.41	
42	周河线0129	公用-农网			553	12.21%	319.5	7297.56	
43	开发区线015	公用-城网			553	26.04%	243.0	5611.68	
44	爱伦Ⅱ线017	公用-城网			553	36.24%	186.6	4309.22	
45	镇西线018	公用-城网			501	65.87%	21.0	434.96	
46	吕庄线019	公用-城网		龙跃站	553	54.25%	87.0	379.12	
47	岳庄线0119	公用-城网			400	43.00%	108.0	894.08	
48	和圆线0122	公用-城网			553	12.37%	318.6	7157.54	
49	文化线019	公用-城网			553	0.25%	385.6	8904.60	
50	新区Ⅲ线0110	公用-城网			552	42.72%	150.2	3467.69	
51	鸭绿江线0111	公用-城网			550	51.97%	99.2	2290.30	
52	青龙线0112	公用-城网			550	36.36%	185.0	772.27	
53	汉高线0114	公用-城网			550	40.36%	163.0	264.21	
54	五台山Ⅱ线0118	公用-城网			553	33.10%	204.0	4710.12	
55	青北线0122	公用-城网			553	57.87%	67.0	297.25	
56	泰山线0123	公用-城网			553	45.45%	135.7	3133.12	
57	鲁牛线0124	公用-城网			552	43.49%	145.9	3370.15	
58	青岛线0126	公用-城网			550	41.82%	155.0	319.47	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
59	大寨线0103	公用-农网	10kV	庄寨站	553	66.91%	17.0	142.59	
60	旧集线0104	公用-农网			553	61.48%	47.0	285.39	
61	韩庄线0105	公用-农网			553	42.06%	154.4	3566.14	
62	镇北线0107	公用-农网			553	56.54%	74.3	1516.30	
63	白茅线0108	公用-农网			553	50.16%	109.6	831.19	
64	秦寨线0109	公用-农网			553	45.35%	136.2	3145.15	
65	镇中线0112	公用-农网			553	64.27%	31.6	479.17	
66	机关线0114	公用-农网			290.4	68.18%	5.0	115.47	
67	庄工线0115	公用-农网			392	66.33%	14.0	323.31	
68	镇南线0116	公用-农网			553	30.29%	219.5	5068.36	
69	常岗线0117	公用-农网			553	66.91%	17.0	192.59	
70	镇东线0113	公用-农网			392	62.24%	30.0	192.80	
71	王庄线0118	公用-农网			553	36.89%	183.0	4226.08	
72	韩镇线0101	公用-农网	10kV	砖庙站	448.8	0.00%	314.0	5251.31	
73	杨庄线0102	公用-农网			553	30.05%	220.8	4899.84	
74	砖镇线0103	公用-农网			553	46.30%	131.0	2224.12	
75	全王庄线0104	公用-农网			553	21.92%	265.8	6137.38	
76	砖南线0108	公用-农网			553	56.32%	75.6	1745.30	
77	韩镇Ⅱ线0109	公用-农网			553	35.10%	192.9	3454.06	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
78	闫庄线0110	公用-农网	10kV	邵庄站	553	16.35%	296.6	6849.58	
79	常东线0111	公用-农网			553	36.12%	187.2	3923.76	
80	砖北线0112	公用-农网			553	18.86%	282.7	6528.12	
81	鲁庄Ⅱ线0102	公用-农网			553	63.29%	37.0	354.45	
82	仲堤圈线0105	公用-农网			553	14.01%	309.6	5898.59	
83	杨堂Ⅱ线0106	公用-农网			553	37.58%	179.2	4137.40	
84	孔庄线0107	公用-农网			553	49.55%	113.0	2109.08	
85	鲁庄线0108	公用-农网			553	49.84%	111.4	2071.86	
86	袁庄线0111	公用-农网			553	42.99%	149.3	1167.65	
87	胡庄线0113	公用-农网	10kV	孙老家站	553	5.08%	358.9	8287.83	
88	王厂线0116	公用-农网			553	47.32%	125.3	2893.59	
89	安蔡楼线0101	公用-农网			553	22.10%	264.8	6114.49	
90	孙钢线0102	公用-农网			553	61.48%	47.0	285.39	
91	孙老家西线0103	公用-农网			290.4	19.33%	146.9	3391.44	
92	孙老家北线0104	公用-农网			553	38.36%	174.9	3838.19	
93	孙龚线0106	公用-农网			553	35.35%	191.5	4222.12	
94	孙西Ⅱ线0109	公用-农网			553	52.36%	97.4	2050.12	
95	火神台线0110	公用-农网			553	32.56%	206.9	4548.52	
96	安蔡楼Ⅱ线0111	公用-农网			553	20.37%	274.4	6135.75	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
97	韩集线0102	公用-农网	10kV	马寨站	550	38.53%	173.1	2797.66	
98	桃源线0103	公用-农网			553	31.58%	212.4	4904.59	
99	常庙线0104	公用-农网			550	60.55%	52.0	150.85	
100	马韩Ⅱ线0106	公用-农网			553	36.25%	186.5	3507.81	
101	马寨线0108	公用-农网			553	42.33%	152.9	3131.27	
102	马桃线0110	公用-农网			553	37.08%	181.9	3601.81	
103	李寨线0112	公用-农网			550	54.55%	85.0	162.93	
104	中心线0101	公用-农网	10kV	魏湾站	553	29.56%	223.5	4961.50	
105	魏东线0102	公用-农网			553	31.98%	210.1	4852.95	
106	楼北线0103	公用-农网			553	8.21%	341.6	7888.68	
107	楼庄线0104	公用-农网			553	53.53%	91.0	2100.41	
108	范庄线0105	公用-农网			553	33.13%	203.8	4306.79	
109	田集线0108	公用-农网			553	21.36%	268.9	6208.92	
110	李庙线0109	公用-农网			553	40.31%	164.1	3789.29	
111	忠义线0110	公用-农网			553	45.65%	134.6	2507.23	
112	魏西线0111	公用-农网			553	21.49%	268.2	6192.69	
113	常南线0112	公用-农网			553	49.47%	113.5	2220.05	
114	谢集线0113	公用-农网			553	5.47%	356.7	8238.13	
115	东武线0101	公用-农网			553	12.71%	316.7	7114.31	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
116	焦王庄线0103	公用-农网	10kV	申楼站	352	65.34%	16.0	369.49	
117	青岗集线0108	公用-农网			553	48.97%	116.2	1423.63	
118	杨集线0109	公用-农网			553	51.92%	99.9	2306.05	
119	程河线0101	公用-农网	10kV	隆华站	553	25.17%	247.8	5722.53	
120	莘冢集线0102	公用-农网			553	42.42%	152.4	3519.42	
121	王庄寨线0103	公用-农网			553	39.71%	167.4	3215.82	
122	华南线0104	公用-农网			465	52.13%	83.6	530.60	
123	李新庄线0105	公用-农网			553	62.06%	43.8	511.49	
124	普连集线0108	公用-农网			553	56.31%	75.6	345.86	
125	普南线0110	公用-农网			553	48.39%	119.4	2557.34	
126	隆西线0111	公用-农网			553	1.41%	379.2	8756.99	
127	郭庄线0101	公用-农网	10kV	王集站	553	45.55%	135.1	1919.63	
128	季集线0102	公用-农网			553	27.42%	235.4	4805.15	
129	马庄线0105	公用-农网			553	11.79%	321.8	7431.71	
130	张庄线0106	公用-农网			553	33.27%	203.0	4688.82	
131	智慧线0107	公用-农网			553	50.97%	105.1	2427.53	
132	景庙线0113	公用-农网			553	66.91%	17.0	192.59	
133	景庙Ⅱ线0118	公用-农网			553	48.30%	119.9	2768.80	
134	谢道口线0102	公用-农网			553	39.94%	166.1	3235.94	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
135	郑东线0103	公用-农网	10kV	郑庄站	553	46.65%	129.0	129.04	
136	邵北线0106	公用-农网			290.4	28.51%	120.2	2775.75	
137	李庄线0110	公用-农网			403	38.95%	125.0	2887.61	
138	水库线0111	公用-农网			553	32.52%	207.2	4184.73	
139	冯庄线0112	公用-农网			553	31.31%	213.8	4738.42	
140	高堤圈线0113	公用-农网			553	17.03%	292.8	5302.65	
141	万柳线0114	公用-农网			553	60.40%	53.0	123.95	
142	豆堂线0117	公用-农网			553	26.64%	239.7	3034.80	
143	阎北线0101	公用-农网	10kV	何楼站	553	60.48%	52.5	812.95	
144	阎店楼线0104	公用-农网			352	30.99%	136.9	2962.22	
145	刘集线0105	公用-农网			352	24.61%	159.4	2880.43	
146	钢化线0113	公用-农网			553	65.10%	27.0	223.52	
147	大集线0114	公用-农网			553	35.21%	192.3	3641.13	
148	梁东线0103	公用-农网	10kV	梁堤头站	553	24.50%	251.5	5558.44	
149	梁西线0104	公用-农网			352	26.83%	151.6	3500.03	
150	梁南线0106	公用-农网			553	47.44%	124.7	2529.28	
151	朱洪庙线0108	公用-农网			553	15.95%	298.8	6900.29	
152	梁北线0110	公用-农网			352	55.23%	51.6	1191.62	
153	后刘线0111	公用-农网			553	13.80%	310.7	6859.64	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
154	赵坝线0112	公用-农网	10kV 仵楼站	仵楼站	553	45.85%	133.4	2681.57	
155	张堤口线0114	公用-农网			553	17.27%	291.5	6616.24	
156	故道线0102	公用-农网			553	29.67%	222.9	5147.50	
157	南李集北线0111	公用-农网			553	37.76%	178.2	4115.23	
158	青南线0106	公用-农网			553	36.36%	185.9	4293.28	
159	仵北线0112	公用-农网			553	31.08%	215.1	3767.38	
160	昊阳线0103	公用-农网			553	26.18%	242.2	5593.21	
161	牧源线0104	公用-农网			553	31.08%	215.1	4967.38	
162	故道Ⅱ线0108	公用-农网			553	50.34%	108.6	1507.94	
163	仵北Ⅱ线0107	公用-农网			553	50.60%	107.2	2475.61	
164	龚楼线0103	公用-城网	10kV 大王庄站	大王庄站	392	50.23%	77.1	1780.59	
165	苏南线0104	公用-城网			392	26.37%	170.6	3940.42	
166	朱老家Ⅱ线0105	公用-城网			553	10.27%	330.2	7625.81	
167	大王庄线0108	公用-农网			553	30.39%	218.9	5055.94	
168	龚西线0109	公用-农网			553	20.22%	275.2	6155.08	
169	韦楼线0112	公用-农网			553	43.74%	145.1	3350.82	
170	林庄Ⅱ线0111	公用-农网			553	10.20%	330.6	7118.96	
171	朱老家线0102	公用-农网			553	30.64%	217.5	5023.86	
172	武东线0106	公用-农网			550	20.00%	275.0	135.67	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
173	青西线0107	公用-农网	10kV	青固集站	553	34.39%	196.8	4544.91	
174	青工线0108	公用-农网			392	31.89%	149.0	210.91	
175	复程线0109	公用-农网			553	56.10%	76.7	1772.30	
176	牧源Ⅱ线0110	公用-农网			553	41.96%	155.0	1948.73	
177	古楼线0111	公用-农网			553	50.48%	107.9	1690.87	
178	侯东线0102	公用-农网	10kV	侯集站	553	35.57%	190.3	3829.59	
179	金庄线0103	公用-农网			553	28.12%	231.5	5095.44	
180	侯西Ⅱ线0112	公用-农网			553	20.04%	276.2	6177.62	
181	侯北线0113	公用-农网			392	44.05%	101.3	2340.00	
182	侯西线0114	公用-农网			553	58.45%	63.8	1472.71	
183	新村线0103	公用-农网			553	32.61%	206.6	4772.19	
184	古营线0106	公用-农网			553	59.67%	57.0	1316.32	
185	安北线0109	公用-农网			290.4	31.71%	110.9	2561.21	
186	安南线0111	公用-农网			403	56.17%	55.6	1284.77	
187	车寨线0102	公用-农网			552	52.16%	98.1	2264.81	
188	冯寨线0103	公用-农网			552	21.34%	268.2	6194.26	
189	蔡口线0104	公用-农网			552	59.78%	56.0	293.23	
190	纸坊线0105	公用-农网			552	35.09%	192.3	4440.62	
191	祥福Ⅰ线0107	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
192	仓上线0108	公用-农网	10kV	祥福站	392	66.33%	14.0	323.31	
193	丁寨线0109	公用-农网			553	64.20%	32.0	138.99	
194	工业园线0111	公用-农网			553	62.81%	39.7	915.86	
195	张寨线0118	公用-农网			552	56.87%	72.1	1664.04	
196	郭小湖线0120	公用-农网			552	62.99%	38.3	84.64	
197	大马王线0121	公用-农网			552	55.92%	77.3	1385.81	
198	祥符寨线0122	公用-农网			552	51.63%	101.0	262.43	
199	祥福Ⅱ线0124	公用-农网			553	18.50%	284.7	6574.58	
200	祥福Ⅲ线0126	公用-农网			553	55.56%	79.7	1841.39	
201	祥福Ⅳ线0127	公用-农网			553	51.88%	100.1	1912.27	
202	马坊Ⅰ线0128	公用-农网			553	38.72%	172.9	3992.84	
203	马坊Ⅱ线0129	公用-农网			553	44.06%	143.4	1450.87	
204	赣江线0106	公用-农网	10kV	湘江站	553	65.65%	24.0	553.32	
205	站前线0107	公用-农网			553	47.13%	126.4	1488.07	
206	闽江线0108	公用-农网			553	41.49%	157.6	2838.59	
207	银香线0109	公用-农网			553	14.73%	305.5	7055.48	
208	新城线0113	公用-农网			553	50.93%	105.4	2433.11	
209	名门线0122	公用-农网			553	32.09%	209.6	2339.44	
210	东环线0123	公用-农网			553	48.98%	116.2	2482.52	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
211	物流线0124	公用-农网			553	0.02%	386.9	8934.35	
212	郝庄线0125	公用-农网			553	38.84%	172.2	3176.67	
213	磬石线0126	公用-农网			553	37.82%	177.8	4106.92	
214	于庄线0118	公用-农网		苏集站	553	46.18%	131.6	1240.01	
215	苏西线0130	公用-农网			400	12.52%	229.9	5309.62	
216	东张楼线0129	公用-农网			400	13.28%	226.9	5039.42	
217	苗楼线0128	公用-农网			553	39.44%	168.9	3700.93	
218	仵破楼线0127	公用-农网			400	19.00%	204.0	4711.04	
219	祝楼线0119	公用-农网			400	32.20%	151.2	3491.71	
220	苏东线0117	公用-农网			553	13.66%	311.5	7193.11	
221	傅庄线0104	公用-农网		常乐集站	553	44.92%	138.6	2600.18	
222	伊庄线0105	公用-农网			553	37.65%	178.8	3728.53	
223	米庄线0106	公用-农网			553	37.18%	181.4	3588.67	
224	油房线0111	公用-农网			553	45.97%	132.8	3066.89	
225	侯家线0115	公用-农网			553	21.12%	270.2	6040.19	
226	马楼线0116	公用-农网			553	38.59%	173.6	3609.37	
227	前王线0118	公用-农网			553	65.33%	25.7	594.15	
228	武桥口线0105	公用-农网			553	48.04%	121.3	2601.54	
229	官庄线0106	公用-农网			553	34.82%	194.5	4490.87	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
230	许口线0107	公用-农网	10kV	古营集站	553	16.77%	294.3	6795.54	
231	尹潭线0112	公用-农网			553	68.72%	7.0	161.65	
232	寨上线0114	公用-农网			553	9.55%	334.2	7717.65	
233	幸福线0104	公用-农网	10kV	金沙站	553	31.74%	211.5	4883.39	
234	德嘉线0105	公用-农网			553	14.59%	306.3	2694.50	
235	奥体线0106	公用-农网			552	7.12%	346.7	8006.64	
236	安置Ⅱ线0107	公用-农网			553	30.22%	219.9	1327.92	
237	长江东线0121	公用-农网			553	6.84%	349.2	8063.22	
238	城北Ⅱ线0109	公用-农网			553	48.24%	120.3	2776.97	
239	联络Ⅱ线0111	公用-农网			553	14.91%	304.6	7033.07	
240	工业Ⅱ线0125	公用-农网			553	68.88%	6.1	140.87	
241	德嘉Ⅱ线0127	公用-农网			553	48.01%	121.5	2175.61	
242	长江西线0128	公用-农网			553	30.09%	220.6	5013.93	
243	昆仑山线0129	公用-农网			553	22.97%	260.0	5454.27	
244	永明线0105	公用-农网	10kV	古营集站	553	28.93%	227.0	242.19	
245	宴庄线0107	公用-农网			553	31.35%	213.7	3504.01	
246	司庙线0108	公用-农网			553	42.44%	152.3	1666.72	
247	和圆Ⅱ线0110	公用-农网			553	1.48%	378.8	8747.75	
248	商青Ⅱ线0117	公用-农网			553	6.50%	351.0	8106.68	

2025年12月份曹县配电线线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	额定电流值(A)	目前最大负载率(%)	最大电流值(A)	可开放容量(kVA)	备注
249	祥云线0119	公用-农网	10kV	何连站	553	22.41%	263.1	6075.02	
250	新智源线0120	公用-农网			553	46.59%	129.3	2186.87	
251	孵化园线0121	公用-农网			553	57.08%	71.3	1647.32	
252	张堂线0122	公用-农网			553	48.06%	121.2	2599.10	
253	商青 I 线0128	公用-农网			553	18.24%	286.1	4557.26	
254	申寨线0104	公用-农网	10kV	夺锦站	553	28.58%	228.9	4886.76	
255	西杨线0115	公用-农网			553	11.71%	322.2	7441.60	
256	大楼线0116	公用-农网			553	36.86%	183.2	3830.24	
257	何庄线0103	公用-农网	10kV	墨池站	553	6.12%	353.2	8155.87	
258	榆林集线0105	公用-农网			553	24.77%	250.0	5773.33	