

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
1	西顺河线4806	公用-城网	10kV	纪楼站	553	62.39%	42.0
2	城北线4808	公用-城网			553	51.37%	102.9
3	联络线48011	公用-农网			553	57.87%	67.0
4	工业线48010	公用-城网			553	18.29%	285.8
5	苗庄线48013	公用-城网			392	36.25%	131.9
6	纪北线48019	公用-城网			553	47.02%	127.0
7	纪东线48020	公用-城网			553	54.07%	88.0
8	环岛线48018	公用-城网			553	28.90%	227.2
9	绿城线48015	公用-城网			646	5.78%	414.7
10	天润线48016	公用-城网			553	14.49%	306.9
11	华府线4803	公用-城网			553	19.17%	281.0
12	中堂线48012	公用-城网			553	5.12%	358.7
13	商都线4805	公用-城网			481	13.02%	274.4
14	八里湾线0111	公用-城网			300	14.42%	166.7
15	城东线0122	公用-城网			392	53.57%	64.0
16	城内线0120	公用-城网			392	57.40%	49.0
17	化工线0118	公用-城网			550	30.74%	215.9

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
18	淮河线018	公用-城网	10kV	东郊站	553	9.53%	334.3
19	金牛线015	公用-城网			553	49.61%	112.7
20	酒厂线016	公用-城网			553	41.75%	156.1
21	漓江线0110	公用-农网			400	61.58%	33.7
22	棉纺线0123	公用-农网			392	57.95%	46.8
23	南环线014	公用-农网			553	26.91%	238.2
24	孙楼线0112	公用-城网			550	65.45%	25.0
25	仝店线0115	公用-城网			550	26.09%	241.5
26	五里墩线0121	公用-农网			392	24.23%	179.0
27	镇开线0116	公用-农网			550	21.82%	90.0
28	宏宇II线0114	公用-农网			300	56.83%	216.5
29	紫郡城线017	公用-城网			400	13.56%	225.8
30	湘江线0105	公用-城网			550	24.04%	252.8
31	八里店线0106	公用-城网			550	22.00%	264.0
32	王吕集线0107	公用-城网	550	36.32%	185.2		
33	董庄线0108	公用-城网	550	38.18%	175.0		
34	倪西线0109	公用-城网	550	35.30%	190.9		

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)		
35	西环 I 线0110	公用-城网	10kV	石河站	553	38.67%	173.2		
36	西环 II 线0111	公用-城网			553	32.05%	209.7		
37	富民线0112	公用-城网			553	38.16%	176.0		
38	汉江线0113	公用-城网			553	12.72%	316.7		
39	焦楼线0116	公用-农网			553	20.35%	274.4		
40	蒋庄线0117	公用-城网			553	24.42%	251.9		
41	崔河线0118	公用-农网			553	41.22%	159.1		
42	酒厂 II 线0126	公用-农网			550	32.23%	207.7		
43	南环 II 线0127	公用-城网			550	20.91%	270.0		
44	山东线0128	公用-农网			550	41.44%	157.1		
45	周河线0129	公用-农网			553	12.21%	319.5		
46	开发区线015	公用-城网			10kV	青菏站	553	26.04%	243.0
47	爱伦 II 线017	公用-城网					553	36.24%	186.6
48	镇西线018	公用-城网	501	67.86%			11.0		
49	吕庄线019	公用-城网	553	47.02%			127.0		
50	岳庄线0119	公用-城网	400	43.00%			108.0		
51	和圆线0122	公用-城网	553	12.37%			318.6		

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
52	文化线019	公用-城网	10kV	龙跃站	553	0.25%	385.6
53	爱伦III线0110	公用-城网			552	68.84%	6.0
54	鸭绿江线0111	公用-城网			550	51.97%	99.2
55	青龙线0112	公用-城网			550	36.36%	185.0
56	汉高线0114	公用-城网			550	40.91%	160.0
57	爱伦IV线0118	公用-城网			553	67.27%	15.0
58	青北线0122	公用-城网			553	58.77%	62.0
59	泰山线0123	公用-城网			553	45.45%	135.7
60	鲁牛线0124	公用-城网			552	43.49%	145.9
61	青岛线0126	公用-城网			550	30.91%	215.0
62	大寨线0103	公用-农网			10kV	庄寨站	553
63	旧集线0104	公用-农网	553	59.67%			57.0
64	韩庄线0105	公用-农网	553	42.06%			154.4
65	镇北线0107	公用-农网	553	56.54%			74.3
66	白茅线0108	公用-农网	553	50.16%			109.6
67	秦寨线0109	公用-农网	553	45.35%			136.2
68	镇中线0112	公用-农网	553	63.29%			37.0

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
69	机关线0114	公用-农网			290.4	67.15%	8.0
70	庄工线0115	公用-农网			392	56.89%	51.0
71	镇南线0116	公用-农网			553	30.29%	219.5
72	常岗线0117	公用-农网			553	66.91%	17.0
73	镇东线0113	公用-农网			392	61.22%	34.0
74	王庄线0118	公用-农网			553	36.89%	183.0
75	韩镇线0101	公用-农网			10kV	砖庙站	448.8
76	杨庄线0102	公用-农网	553	30.05%			220.8
77	砖镇线0103	公用-农网	553	46.30%			131.0
78	全王庄线0104	公用-农网	553	21.92%			265.8
79	砖南线0108	公用-农网	553	54.25%			87.0
80	韩镇Ⅱ线0109	公用-农网	553	35.10%			192.9
81	闫庄线0110	公用-农网	553	16.35%			296.6
82	常东线0111	公用-农网	553	36.12%			187.2
83	砖北线0112	公用-农网	553	18.86%			282.7
84	鲁庄Ⅱ线0102	公用-农网					553
85	仲堤圈线0105	公用-农网			553	14.01%	309.6

2026年4月份曹县配电网线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
86	杨堂Ⅱ线0106	公用-农网	10kV	邵庄站	553	37.58%	179.2
87	孔庄线0107	公用-农网			553	46.11%	132.0
88	鲁庄线0108	公用-农网			553	49.84%	111.4
89	袁庄线0111	公用-农网			553	41.59%	157.0
90	胡庄线0113	公用-农网			553	5.08%	358.9
91	杨堂线0115	公用-农网			553	38.92%	171.8
92	王厂线0116	公用-农网			553	47.32%	125.3
93	安蔡楼线0101	公用-农网			10kV	孙老家站	553
94	孙钢线0102	公用-农网	553	59.67%			57.0
95	孙老家西线0103	公用-农网	290.4	19.33%			146.9
96	孙老家北线0104	公用-农网	553	38.36%			174.9
97	孙龚线0106	公用-农网	553	35.35%			191.5
98	孙西Ⅱ线0109	公用-农网	553	52.36%			97.4
99	火神台线0110	公用-农网	553	32.56%			206.9
100	安蔡楼Ⅱ线0111	公用-农网	553	20.37%			274.4
101	韩集线0102	公用-农网			550	38.53%	173.1
102	桃源线0103	公用-农网			553	31.58%	212.4

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
103	常庙线0104	公用-农网	10kV	马寨站	550	56.36%	75.0
104	马韩Ⅱ线0106	公用-农网			553	36.25%	186.5
105	马寨线0108	公用-农网			553	42.33%	152.9
106	马桃线0110	公用-农网			553	37.08%	181.9
107	李寨线0112	公用-农网			550	54.55%	85.0
108	中心线0101	公用-农网	10kV	魏湾站	553	29.56%	223.5
109	魏东线0102	公用-农网			553	31.98%	210.1
110	楼北线0103	公用-农网			553	8.21%	341.6
111	楼庄线0104	公用-农网			553	53.53%	91.0
112	范庄线0105	公用-农网			553	33.13%	203.8
113	田集线0108	公用-农网			553	21.36%	268.9
114	李庙线0109	公用-农网			553	40.31%	164.1
115	忠义线0110	公用-农网			553	45.65%	134.6
116	魏西线0111	公用-农网			553	21.49%	268.2
117	常南线0112	公用-农网			553	49.47%	113.5
118	谢集线0113	公用-农网			553	5.47%	356.7
119	东武线0101	公用-农网			553	12.71%	316.7

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
120	焦王庄线0103	公用-农网	10kV	申楼站	352	49.72%	71.0
121	青岗集线0108	公用-农网			553	48.97%	116.2
122	杨集线0109	公用-农网			553	51.92%	99.9
123	程河线0101	公用-农网	10kV	隆华站	553	25.17%	247.8
124	莘冢集线0102	公用-农网			553	42.42%	152.4
125	王庄寨线0103	公用-农网			553	39.71%	167.4
126	华南线0104	公用-农网			465	52.13%	83.6
127	李新庄线0105	公用-农网			553	58.77%	62.0
128	普连集线0108	公用-农网			553	52.44%	97.0
129	普南线0110	公用-农网			553	48.39%	119.4
130	隆西线0111	公用-农网			553	1.41%	379.2
131	郭庄线0101	公用-农网	10kV	王集站	553	45.55%	135.1
132	季集线0102	公用-农网			553	27.42%	235.4
133	马庄线0105	公用-农网			553	11.79%	321.8
134	张庄线0106	公用-农网			553	33.27%	203.0
135	智慧线0107	公用-农网			553	50.97%	105.1
136	景庙线0113	公用-农网			553	65.10%	27.0

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
137	景庙Ⅱ线0118	公用-农网			553	48.30%	119.9
138	谢道口线0102	公用-农网	10kV	郑庄站	553	39.94%	166.1
139	郑东线0103	公用-农网			553	46.11%	132.0
140	邵北线0106	公用-农网			290.4	28.51%	120.2
141	李庄线0110	公用-农网			403	38.95%	125.0
142	水库线0111	公用-农网			553	32.52%	207.2
143	冯庄线0112	公用-农网			553	31.31%	213.8
144	高堤圈线0113	公用-农网			553	17.03%	292.8
145	万柳线0114	公用-农网			553	50.63%	107.0
146	豆堂线0117	公用-农网			553	26.64%	239.7
147	阎北线0101	公用-农网			10kV	何楼站	553
148	阎店楼线0104	公用-农网	352	30.99%			136.9
149	刘集线0105	公用-农网	352	24.61%			159.4
150	钢化线0113	公用-农网	553	62.39%			42.0
151	大集线0114	公用-农网	553	35.21%			192.3
152	梁东线0103	公用-农网			553	24.50%	251.5
153	梁西线0104	公用-农网			352	26.83%	151.6

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
154	梁南线0106	公用-农网	10kV	梁堤头站	553	47.44%	124.7
155	朱洪庙线0108	公用-农网			553	15.95%	298.8
156	梁北线0110	公用-农网			352	55.23%	51.6
157	后刘线0111	公用-农网			553	13.80%	310.7
158	赵坝线0112	公用-农网			553	45.85%	133.4
159	张堤口线0114	公用-农网			553	17.27%	291.5
160	故道线0102	公用-农网			10kV	件楼站	553
161	南李集北线0111	公用-农网	553	37.76%			178.2
162	青南线0106	公用-农网	553	36.36%			185.9
163	件北线0112	公用-农网	553	31.08%			215.1
164	昊阳线0103	公用-农网	553	26.18%			242.2
165	牧源线0104	公用-农网	553	31.08%			215.1
166	故道Ⅱ线0108	公用-农网	553	50.34%			108.6
167	件北Ⅱ线0107	公用-农网	553	50.60%			107.2
168	龚楼线0103	公用-城网			392	50.23%	77.1
169	苏南线0104	公用-城网			392	26.37%	170.6
170	朱老家Ⅱ线0105	公用-城网			553	10.27%	330.2

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
171	大王庄线0108	公用-农网	10kV	武海站	553	30.39%	218.9
172	龚西线0109	公用-农网			553	20.22%	275.2
173	韦楼线0112	公用-农网			553	43.74%	145.1
174	林庄Ⅱ线0111	公用-农网			553	10.20%	330.6
175	朱老家线0102	公用-农网	10kV	青固集站	553	30.64%	217.5
176	武东线0106	公用-农网			550	5.45%	355.0
177	青西线0107	公用-农网			553	34.39%	196.8
178	青工线0108	公用-农网			392	20.41%	194.0
179	复程线0109	公用-农网			553	56.10%	76.7
180	牧源Ⅱ线0110	公用-农网			553	41.96%	155.0
181	古楼线0111	公用-农网	10kV	侯集站	553	50.48%	107.9
182	侯东线0102	公用-农网			553	35.57%	190.3
183	金庄线0103	公用-农网			553	28.12%	231.5
184	侯西Ⅱ线0112	公用-农网			553	20.04%	276.2
185	侯北线0113	公用-农网			392	44.05%	101.3
186	侯西线0114	公用-农网	553	58.45%	63.8		
187	新村线0103	公用-农网			553	32.61%	206.6

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
188	古营线0106	公用-农网	10kV	安仁集站	553	59.67%	57.0
189	安北线0109	公用-农网			290.4	31.71%	110.9
190	安南线0111	公用-农网			403	56.17%	55.6
191	车寨线0102	公用-农网	10kV	祥福站	552	52.16%	98.1
192	冯寨线0103	公用-农网			552	21.34%	268.2
193	蔡口线0104	公用-农网			552	54.35%	86.0
194	纸坊线0105	公用-农网			552	35.09%	192.3
195	祥福Ⅰ线0107	公用-农网			553	68.72%	7.0
196	仓上线0108	公用-农网			392	65.05%	19.0
197	丁寨线0109	公用-农网			553	59.67%	57.0
198	工业园线0111	公用-农网			553	62.81%	39.7
199	张寨线0118	公用-农网			552	56.87%	72.1
200	郭小湖线0120	公用-农网			552	62.99%	38.3
201	大马王线0121	公用-农网			552	55.92%	77.3
202	祥符寨线0122	公用-农网			552	41.67%	156.0
203	祥福Ⅱ线0124	公用-农网			553	18.50%	284.7
204	祥福Ⅲ线0126	公用-农网			553	55.56%	79.7

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
205	祥福Ⅳ线0127	公用-农网			553	51.88%	100.1
206	马坊Ⅰ线0128	公用-农网			553	38.72%	172.9
207	马坊Ⅱ线0129	公用-农网			553	44.06%	143.4
208	赣江线0106	公用-农网	10kV	湘江站	553	65.65%	24.0
209	站前线0107	公用-农网			553	47.13%	126.4
210	闽江线0108	公用-农网			553	41.49%	157.6
211	银香线0109	公用-农网			553	14.73%	305.5
212	新城线0113	公用-农网			553	50.93%	105.4
213	名门线0122	公用-农网			553	32.09%	209.6
214	东环线0123	公用-农网			553	48.98%	116.2
215	物流线0124	公用-农网			553	0.02%	386.9
216	郝庄线0125	公用-农网			553	38.84%	172.2
217	磐石线0126	公用-农网			553	37.82%	177.8
218	于庄线0118	公用-农网			10kV	苏集站	553
219	苏西线0130	公用-农网	400	12.52%			229.9
220	东张楼线0129	公用-农网	400	13.28%			226.9
221	苗楼线0128	公用-农网	553	39.44%			168.9

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)		
222	仵破楼线0127	公用-农网			400	19.00%	204.0		
223	祝楼线0119	公用-农网			400	32.20%	151.2		
224	苏东线0117	公用-农网			553	13.66%	311.5		
225	傅庄线0104	公用-农网	10kV	常乐集站	553	44.92%	138.6		
226	伊庄线0105	公用-农网			553	37.65%	178.8		
227	米庄线0106	公用-农网			553	37.18%	181.4		
228	油房线0111	公用-农网			553	45.97%	132.8		
229	侯家线0115	公用-农网			553	21.12%	270.2		
230	马楼线0116	公用-农网			553	38.59%	173.6		
231	前王线0118	公用-农网			553	65.33%	25.7		
232	武桥口线0105	公用-农网			10kV	古营集站	553	48.04%	121.3
233	官庄线0106	公用-农网					553	34.82%	194.5
234	许口线0107	公用-农网	553	16.77%			294.3		
235	尹潭线0112	公用-农网	553	68.72%			7.0		
236	寨上线0114	公用-农网	553	9.55%			334.2		
237	幸福线0104	公用-农网			553	31.74%	211.5		
238	德嘉线0105	公用-农网			553	14.59%	306.3		

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
239	奥体线0106	公用-农网	10kV	金沙站	552	7.12%	346.7
240	安置Ⅱ线0107	公用-农网			553	30.22%	219.9
241	长江东线0121	公用-农网			553	6.84%	349.2
242	致远线0122	公用-农网			553	33.19%	203.5
243	城北Ⅱ线0109	公用-农网			553	48.24%	120.3
244	联络Ⅱ线0111	公用-农网			553	14.91%	304.6
245	工业Ⅱ线0125	公用-农网			553	68.88%	6.1
246	德嘉Ⅱ线0127	公用-农网			553	48.01%	121.5
247	长江西线0128	公用-农网			553	30.09%	220.6
248	昆仑山线0129	公用-农网			553	22.97%	260.0
249	永明线0105	公用-农网			10kV	荷莲站	553
250	宴庄线0107	公用-农网	553	31.35%			213.7
251	司庙线0108	公用-农网	553	42.44%			152.3
252	和圆Ⅱ线0110	公用-农网	553	1.48%			378.8
253	商青Ⅱ线0117	公用-农网	553	6.50%			351.0
254	祥云线0119	公用-农网	553	22.41%			263.1
255	新智源线0120	公用-农网	553	46.59%			129.3

2026年4月份曹县配电线路可开放容量

序号	出线名称	线路性质	线路电压等级	变电站	可承载电流(A)	目前最大负载率(%)	允许接入电流(A)
256	孵化园线0121	公用-农网			553	57.08%	71.3
257	张堂线0122	公用-农网			553	48.06%	121.2
258	商青 I 线0128	公用-农网			553	18.24%	286.1
259	申寨线0104	公用-农网	10kV	夺锦站	553	28.58%	228.9
260	西杨线0115	公用-农网			553	11.71%	322.2
261	大楼线0116	公用-农网			553	36.86%	183.2
262	何庄线0103	公用-农网	10kV	墨池站	553	6.12%	353.2
263	榆林集线0105	公用-农网			553	24.77%	250.0
264	程当庄线0117	公用-农网			553	11.57%	323.0

可开放容量 (kVA)	备注
179.92	
2376.65	
117.25	
6601.07	
786.38	
242.85	
2032.21	
5245.84	
9576.18	
7086.33	
6488.56	
8282.70	
6336.16	
1450.58	
227.97	
231.57	
4186.31	

可开放容量 (kVA)	备注
6470.56	
1352.16	
2805.33	
527.78	
1081.69	
5100.83	
177.33	
3861.58	
153.71	
148.40	
3999.71	
3963.55	
5437.09	
4416.99	
2877.67	
241.33	
3807.64	

可开放容量 (kVA)	备注
3998.98	
4443.67	
2983.96	
6942.73	
5707.85	
5818.00	
2273.60	
1817.09	
185.20	
1627.41	
6897.56	
5611.68	
3309.22	
204.03	
102.85	
94.08	
7157.54	

可开放容量 (kVA)	备注
8904.60	
138.56	
2290.30	
172.27	
194.93	
346.40	
181.79	
1883.12	
3370.15	
105.07	
123.52	
116.32	
1766.14	
1266.30	
331.19	
1145.15	
104.45	

可开放容量 (kVA)	备注
184.75	
177.76	
4818.36	
192.59	
285.17	
4226.08	
4851.31	
4899.84	
2224.12	
6137.38	
209.12	
3054.06	
6749.58	
3923.76	
6528.12	
278.19	
5498.59	

可开放容量 (kVA)	备注
3937.40	
148.32	
1271.86	
145.65	
7487.83	
3566.70	
2093.59	
6114.49	
116.32	
3391.44	
3038.19	
4222.12	
1850.12	
4548.52	
5735.75	
2797.66	
4904.59	

可开放容量 (kVA)	备注
182.00	
3107.81	
3131.27	
3601.81	
162.93	
4261.50	
4852.95	
7588.68	
2100.41	
4306.79	
6208.92	
3689.29	
2107.23	
6192.69	
1420.05	
8138.13	
6614.31	

可开放容量 (kVA)	备注
139.63	
823.63	
1706.05	
4922.53	
3519.42	
2565.82	
80.60	
181.79	
240.05	
2307.34	
8756.99	
1719.63	
4405.15	
7431.71	
4688.82	
2427.53	
273.52	

可开放容量 (kVA)	备注
2768.80	
2935.94	
198.32	
2775.75	
1572.61	
3784.73	
4738.42	
5302.65	
170.99	
1334.80	
287.25	
2962.22	
2720.43	
169.92	
3041.13	
5308.44	
3500.03	

可开放容量 (kVA)	备注
2279.28	
6900.29	
941.62	
6544.64	
1881.57	
6616.24	
5147.50	
4115.23	
4293.28	
3767.38	
5593.21	
4967.38	
1257.94	
2475.61	
1780.59	
3940.42	
7225.81	

可开放容量 (kVA)	备注
4655.94	
6155.08	
950.82	
7118.96	
5023.86	
168.32	
4544.91	
106.35	
1772.30	
1948.73	
1690.87	
3829.59	
4845.44	
5927.62	
1940.00	
1472.71	
4522.19	

可开放容量 (kVA)	备注
716.32	
2161.21	
84.77	
2014.81	
6194.26	
236.03	
4270.62	
161.65	
188.77	
216.32	
915.86	
1664.04	
84.64	
1385.81	
282.56	
6574.58	
1841.39	

可开放容量 (kVA)	备注
1512.27	
2392.84	
1050.87	
553.32	
1088.07	
2838.59	
5455.48	
2433.11	
2339.44	
1682.52	
5734.35	
3176.67	
4106.92	
140.01	
5029.62	
5039.42	
3430.93	

可开放容量 (kVA)	备注
4211.04	
3491.71	
6993.11	
2200.18	
3328.53	
3188.67	
3066.89	
5840.19	
3209.37	
594.15	
1201.54	
4240.87	
6195.54	
161.65	
7517.65	
4383.39	
2694.50	

可开放容量 (kVA)	备注
8006.64	
1327.92	
8063.22	
3898.38	
2776.97	
7033.07	
140.87	
2175.61	
4513.93	
4954.27	
242.19	
3504.01	
816.72	
8747.75	
7791.68	
6075.02	
2186.87	

可开放容量 (kVA)	备注
1647.32	
2399.10	
4557.26	
4726.76	
7441.60	
3830.24	
8155.87	
4513.33	
7459.15	